

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 00697/2021/2
Č. j.: KHSHK 02203/2021/HOK.HK/No
Vyřizuje: Ing. Blanka Nosková
Tel.: 495 058 419
E-mail: blanka.noskova@khshk.cz

DORUČOVACÍ ADRESA:
INS spol. s r.o.
Parkány 413
547 01 Náchod
IDDS: ac7b72r

V Hradci Králové dne 27. ledna 2021

Závazné stanovisko ke způsobu odstranění stavby „Odstranění objektů bývalého LTO v areálu Nemocnice Nový Bydžov“ na pozemcích parc. č. st. 1546 a p. č. 756/3 v katastrálním území Nový Bydžov

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 128 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví, 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení § 7 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, zastoupeného společností INS spol. s r. o., se sídlem Parkány 413, 547 01 Náchod, IČO 60109971, o vydání závazného stanoviska k odstranění stavby.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace bouracích prací s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Se způsobem odstranění stavby „Odstranění objektů bývalého LTO v areálu Nemocnice Nový Bydžov“ na pozemcích parc. č. st. 1546 a p. č. 756/3 v katastrálním území Nový Bydžov

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění

Dne 12. 1. 2021 obdržela KHS žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, zastoupeného společností INS spol. s r. o., se sídlem Parkány 413, 547 01 Náchod, IČO 60109971, o vydání závazného stanoviska k odstranění stavby „Odstranění objektů bývalého LTO v areálu Nemocnice Nový Bydžov“ na pozemcích parc. č. st. 1546 a p. č. 756/3 v katastrálním území Nový Bydžov.

Předložená projektová dokumentace k odstranění stavby (ev. č. akce 1728 37 20) vypracovaná v prosinci 2020, zpracovatel dokumentace společnost INS spol. s r. o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČO 60109971, řeší návrh odstranění objektů bývalého hospodářství lehkých topných olejů („LTO“) nacházejícího se v jižní části areálu Nemocnice Nový Bydžov, přiléhající ke komunikaci č. II/324 ulice V Aleji.

Objekty bývalého LTO zahrnující kiosky stáčení, stání nadzemních nádrží, trativody, kondensátní jímku a lapol sloužily pro stáčení a uskladnění lehkých topných olejů a jejich následnou dopravu do kotelny nemocnice. V současnosti je areál Nemocnice Nový Bydžov vytápěn plynovou kotelnou.

Veškerá technologie v objektech pro uskladnění LTO byla demontována.

V rámci demoličních prací bude provedena demolice nadzemní části budovy objektu stáčení LTO (kiosku), statické zajištění jižní stěny výkopu pod budovou objektu stáčení (kiosku), demolice podzemních částí budovy stáčení (kiosku) a odtěžení zemin, demolice kanálu produktovodu (trativodu) a odtěžení zeminy v místech úniku kontaminace, demolice areálové kanalizace a veřejného osvětlení, zásyp sanačních výkopů.

Dle provedeného průzkumu na objektech k demolici nebyla zjištěna, ani se nepředpokládá, přítomnost materiálů obsahujících azbest.

Na staveništi bude trvale umístěn zdroj vody na zkrápění a minimalizaci prašnosti během bouracích prací. Veškeré bourací práce budou prováděny s využitím mechanizace postupným rozebíráním a snášením (spouštěním) s okamžitým odvozem na skládky tříděného odpadu z důvodu nižšího zatížení okolí stavby prachem, hlukem a vibracemi. Při bourání se uvažuje s použitím mobilních drtičů cihelného odpadu (pro zpětné využití k zásypu), které budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od stávající obytné zástavby a objektů lůžkových zdravotnických zařízení areálu nemocnice.

Nejbližší chráněná stávající obytná zástavba města se nachází v odstupové vzdálenosti 25 metrů jižním směrem. Vzhledem k blízkosti stávající obytné zástavby a lůžkových zdravotnických zařízení je nutné provádění hlučných demoličních prací minimalizovat na dobu nezbytně nutnou.

Předpokládaná doba bouracích prací bude v délce max. 6 měsíců.

Pracovní doba bouracích prací a drcení odpadu bude omezena na osmihodinovou dobu, od 8:00 hod. do 17:00 hodin. Zařízení staveniště na pozemku p. č. 756/3 bude oploceno staveništním provizorním plotem.

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti $L_{Aeq,s}$ stanoven na základě požadavků přílohy č. 3 část B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, je v posuzované době od 7:00 až 21:00 hod. hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb $L_{Aeq,T} = 65$ dB.

Předložené podklady jsou v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 309/2006 Sb. a proto bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

„otisk razítka“

Ing. Blanka Nosková

odborný rada
oddělení hygieny obecné a komunální
pracoviště Hradec Králové