



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI PŮVODNÍ	[M²]
001	CHODBA	9,6
002	SCHODIŠTĚ	4,0
003	CHODBA	10,6
004	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,1
005	SKLEP	13,1
006	SKLEP	18,6
CELKOVÁ PLOCHA		62,9

ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3 PE/N/AC, 50 Hz,400/230V
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

ZMĚNA	c		PROVEDL		DATUM		PODPIS	
	b							
	a							
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU					
VLASTISLAV VLACH		VLASTISLAV VLACH	-					
INVESTOR					FORMÁT	2A4		
MÍSTO STAVBY					DATUM	04/2022		
AKCE					STUPEŇ	TECHNICKÁ POMOC		
STAVEBNÍ ÚPRAVY st.271, HAJNICE					Č. ZAKÁZKY	-		
					MĚŘÍTKO	-		
ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE 1.P.P					ČÍSLO VÝKRESU		ZMĚNA	
					D1.4.3-02		A	