



Změna 10/2021

SV - STUDENÁ VODA	_____
stávající potrubí	_____
TV - TEPLÁ VODA	_____
stávající potrubí	_____
CIR - CIRKULACE	_____
stávající potrubí	_____
SV - STUDENÁ VODA	_____
nové potrubí	_____
TV - TEPLÁ VODA	_____
nové potrubí	_____
CIR - CIRKULACE	_____
nové potrubí	_____

I. etapa (ležaté rozvody v suterénu)

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	Jiří Zahradníček	
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	projektant TZB	
Místo : Jičín			ul. Dr. Vojtěcha 1955	
Investor : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512 , 506 43 Jičín			504 01 Nový Bydžov	
Akce : Oblastní nemocnice Jičín			tel. 604 650 505	
pavilón operačních oborů			Zakázk. číslo	10/2/2018
- výměna ležatých rozvodů vnitřního vodovodu A2 -			Formát	
			Stupeň	
			Datum	2/2018
Výkres			Měřítko	Číslo výkresu
Půdorys 1P.P. (suterén)			1 : 100	D4.1.ZT1 - 3

potrubní rozvod je navržen z nerezavějící oceli
VIEGA Sanpress - trubka 1.4521, laserově spojovaná
lisovacími spoji (dvojité lisování)

- LEGENDA :
- UV - uzavírací mosazný ventil PN 16
 - RV - uzavírací regulační ventil na cirkulační potrubí
 - VK - vypouštěcí kohout