



připojení stávajícího umyvadla  
2 x nástěnka do sádkartonových panelů  
1 x baterie nástěnná - nová  
( umyvadlo keramické stávající )

SV - 28 x 1,2 - iz  
CIR - 22 x 1,2 - iz  
TV - 28 x 1,2 - iz

Legenda potrubí :

- SV - STUDENÁ VODA  
stávající potrubí
- TV - TEPLÁ VODA  
stávající potrubí
- CIR - CIRKULACE  
stávající potrubí
- SV - STUDENÁ VODA  
nové potrubí
- TV - TEPLÁ VODA  
nové potrubí
- CIR - CIRKULACE  
nové potrubí

stoupačka - V104

↑ poznámka :  
DMTZ a MTZ provedena ve směru šipky

UV - mosazný uzavírací ventil PN 16  
VK - vypouštěcí kohout  
RV - regulační ventil na cirkulaci  
potrubní rozvod je navržen z nerezavějící oceli  
VIEGA Sanpress - trubka 1.4521, laserově spojovaná  
lisovacími spoji

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	<b>Jiří Zahradníček</b> projektant TZB ul. Dr. Vojtěcha 1955 504 01 Nový Bydžov tel. 604 650 505	
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček		
Místo : Oblastní nemocnice Jičín a.s. , Bolzanova 512, Jičín				
Investor : Královehradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245 , Hradec Králové				
Akce : <b>Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO - A v Jičíně</b> <b>číslo akce : ZD/19/421</b> <b>- vnitřní vodovod , kanalizace -</b>			Zakázk. číslo	3/7/2020
			Formát	
			Stupeň	
			Datum	7/2020
Výkres <b>Půdorys 3 NP ( 2. patro )</b>			Měřítko	Číslo výkresu
			1 : 100	D4.1.ZTI - 5