



výměna WC závěsné – klozet keramický závěsný ( dodá investor ) ,  
závěsný prvek s výškově nastavitelnými nožičkami osazenými na  
podlahu , ovládání zepředu s kovovou konstrukcí s nádržkou pro  
zabudování do SDK např. GEBERIT ( dodá mont. firma )  
- vodovodní a kanalizační potrubí stávající -

**Legenda potrubí :**

<b>SV - STUDENÁ VODA</b> stávající potrubí	---
<b>TV - TEPLÁ VODA</b> stávající potrubí	---
<b>CIR - CIRKULACE</b> stávající potrubí	---
<b>SV - STUDENÁ VODA</b> nové potrubí	---
<b>TV - TEPLÁ VODA</b> nové potrubí	---
<b>CIR - CIRKULACE</b> nové potrubí	---

**stoupačka - V103**

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	<b>Jiří Zahradníček</b> projektant TZB ul. Dr. Vojtěcha 1955 504 01 Nový Bydžov tel. 604 650 505	
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček		
Místo : Oblastní nemocnice Jičín a.s. , Bolzanova 512, Jičín				
Investor : Královohradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245 , Hradec Králové				
Akce : Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO - A v Jičíně číslo akce : ZD/19/421 - vnitřní vodovod , kanalizace -			Zakázk. číslo	3/7/2020
			Formát	
			Stupeň	
			Datum	7/2020
Výkres Půdorys 3 NP ( 2. patro )			Měřítko 1 : 100	Číslo výkresu D4.1.ZTI - 5

↑ poznámka :  
DMTZ a MTZ provedena ve směru šipky

UV - mosazný uzavírací ventil PN 16  
VK - vypouštěcí kohout  
RV - regulační ventil na cirkulaci

potrubní rozvod je navržen z nerezavějící oceli  
**VIEGA Sanpress - trubka 1.4521, laserově spojovaná  
lisovacími spoji**