



výměna WC závěsné – klozet keramický závěsný (dodá investor) ,
závěsný prvek s výškově nastavitelnými nožičkami osazenými na
podlahu , ovládání zepředu s kovovou konstrukcí s nádržkou pro
zabudování do SDK např. GEBERIT (dodá mont. firma)
- vodovodní a kanalizační potrubí stávající -

Legenda potrubí :

- SV - STUDENÁ VODA

stávající potrubí
- TV - TEPLÁ VODA

stávající potrubí
- CIR - CIRKULACE

stávající potrubí
- SV - STUDENÁ VODA

nové potrubí
- TV - TEPLÁ VODA

nové potrubí
- CIR - CIRKULACE

nové potrubí

stoupačka - V103

↑ poznámka :
DMTZ a MTZ provedena ve směru šipky

UV - mosazný uzavírací ventil PN 16
VK - vypouštěcí kohout
RV - regulační ventil na cirkulaci
potrubní rozvod je navržen z nerezavějící oceli
VIEGA Sanpress - trubka 1.4521, laserově spojovaná
lisovacími spoji

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	Jiří Zahradníček projektant TZB ul. Dr. Vojtěcha 1955 504 01 Nový Bydžov tel. 604 650 505	
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček		
Místo : Oblastní nemocnice Jičín a.s. , Bolzanova 512, Jičín				
Investor : Královéhradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245 , Hradec Králové				
Akce : Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO - A v Jičíně číslo akce : ZD/19/421 - vnitřní vodovod , kanalizace -			Zakázk. číslo	3/7/2020
			Formát	
			Stupeň	
			Datum	7/2020
Výkres Půdorys 3 NP (2. patro)			Měřítko 1 : 100	Číslo výkresu D4.1.ZTI - 5