

Ing. Josef Čermák
Frošova 386
517 41 Kostelec nad Orlicí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

6.5.2020

NAŠE ZNAČKA

1108927088

VYŘIZUJE / LINKA

Pátková / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Hradec Králové / 11.5.2020

Stanovisko k žádosti o vyjádření

K předložené projektové dokumentaci na stavbu: „**Přístavba šaten tělocvičny Jungmannova**“ k.ú. Kostelec nad Orlicí sdělujeme následující:

- způsob připojení k distribuční soustavě zůstane stávající

- ve Vašem zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., které je podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněno ochranným pásmem. Požadujeme respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně ochranného pásma a dodržet prostorové uspořádání sítí (dle ČSN 73 6005).

Požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření „**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení**“ - značka 1108946279, ze dne 11.5.2020.

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projednáním v územním řízení a s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.

Toto stanovisko nenahrazuje Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.