



DOMÁCÍ ROZHLAS

- KABEL ER1 - silový kabel 2x2,5mm², B2cas1d1
- ÚSTŘEDNA DOMÁCÍHO ROZHLASU
- MIKROFONNÍ STANICE
pro běžné informativní hlášení (neevakuční)
- STÁVAJÍCÍ TLAKOVÝ REPRODUKTOR - DEMONTÁŽ
- REPRODUKTOR, PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - TYP 1
- OBOUSMĚRNÝ REPRODUKTOR, PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - TYP 2
- SLOUPOVÝ REPRODUKTOR, PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ - TYP 3
- STROPNÍ REPRODUKTOR, PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU - TYP 4
- STROPNÍ REPRODUKTOR, DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU - TYP 5
- PROFESE ELEKTRO ZAJISTÍ SILOVÉ PŘÍVODY V ROZSAHU POPSANÉM PŘÍLOHOU 1 TECHNICKÉ ZPRÁVY
není předmětem dodávky profese slaboproud

PROVEDENÍ TRAS:

- VEDENO POD STROPEM V DRÁTĚNĚM / PLECHOVÉM ŽLABU
popis xxxxx/SK/ ... trasa předmětem rozpočtu strukturované kabeláže
- VEDENO NA PŘÍCHÝTKÁCH
- VEDENO POD OMÍTKOU IV SDK PŘÍČICE ...
- VEDENO PO POVRCHU
- txxx ... trubka ohebná o vnitřním průměru xx
ttxxx ... trubka pevná o vnějším průměru xx
Lxx ... plastová lišta o rozměrech xx

POKYNY PRO MONTÁŽ

Popis rozsahu a provedení instalace jednotlivých technologií slaboproudu je uveden v technické zprávě.
Prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny podle
článku 6.2 ČSN 73 0810.
Pro zhotovení protipožárních ucpávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny (např. HILT, Promat, aj).
Hranice požárně dělících konstrukcí je ve výkresové dokumentaci barevně odlišena.

HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

AGCOM
PEOPLE FOR YOUR ICT
Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice
tel.: 495 405 911 e-mail: projekce@agcom.cz
ZR_210072

MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ±0,000 = výška stávající čisté podlahy v 1.NP				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 01 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel.fax: +420 495546539, e-mail: hh@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST	PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK	Ing. Petr Kovanda	Ing. Martin Smolák		
ING. JIŘÍ HÁJEK		ING. JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové, Velká 3, 50341 Hradec Králové				
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice			ČÍSLO ZAKÁZKY	52-H-2020
Stavební úpravy a přístavba			DRUH PROJEKTU	UR+SP
Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice			DATUM	6.2021
			FORMÁTU A4	6x A4
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
PŮDORYS 1.NP - DOMÁCÍ ROZHLAS			1:100	D1.4SL-06

MĚŘÍTKO 1:100

0 1 2 3 4m