209-01
21VK–600–1600
TH PŠ 15
4,0 3,0
STÁVAJÍCÍ TĚLESO

209-02
21VK–600–1600
TH PŠ 15
4,0 3,0
STÁVAJÍCÍ TĚLESO

209-02
21VK–600–1000
TH PŠ 15
3,0 3,0
STÁVAJÍCÍ TĚLESO

208-01
21–600–900
RV 15–TH RŠ 15
3,0 3,0
STÁVAJ. TĚL DEMONT. L18–500/150



210-04
22–900–120
RV RŠ 15
4,0 3,0
STÁVAJ. TĚL DEMONT. L15–1000/200

205-01
10VK–600–600
TH RŠ 15
2,0 3,0
STÁVAJ. TĚL DEMONT. L10–1000/200

POZNÁMKA:

POTRUBÍ VEDENÉ POD TĚLESY NAD PODLAHOU V MÍSTNOSTECH Č. 203, 204, 205 A 301
BUDE OPATŘENO UMĚLOHMOTNÝMI LIŠTAMI. ODSTÍM HZ LIŠTY BUDE PŘED MONTÁŽÍ PROJEDNÁN S VEDENÍM ŠKOLY.
– PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ ZÁROVEŇ PŘIPEVNIT DO ZDIVA UMĚLOHMOTNÉ TŘMENY PRO ZALKNUTÍ ZÁKRYTOVÝCH HZ LIŠT.

otopné těleso

021–01
22VK–500–1400
PV15TH PŠ15
4,0 .

Pozice otopného tělesa (číslo místnosti umístění; pořad. číslo tělesa v místnosti)
Typ otopného tělesa –Ocelové deskové (KLASIK)
PV15 – přímý ventil (regulační ventilový spodek) DN 15
TH – Přímočinná termostatická hlavice odpovídající ventilu PV
PŠ10 – přímé regulovatelné šroubení DN 15
Hydraulické vyvážení soustavy, škrcení ventilu, škrcení šroubení

otopné těleso

021–01
22VK–500–1400
TH PŠ 15
4,0 .

Pozice otopného tělesa (číslo místnosti umístění; pořad. číslo tělesa v místnosti)
Typ otopného tělesa –Ocelové deskové (TYP VK)
– VENTIL OSAZEN V TĚLESE (regulační ventil)
TH – Přímočinná termostatická hlavice odpovídající ventilu
PŠ 15 – přímé regulovatelné šroubení DN 15
Hydraulické vyvážení soustavy, škrcení ventilu, škrcení šroubení

LEGENDA POTRUBÍ:

TOPNÁ VODA NÁBĚH 60°C – NOVÝ ROZVOD
TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA 45°C – NOVÝ ROZVOD
TOPNÁ VODA NÁBĚH 60°C – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA 45°C – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

S

+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		
Zodpovědný projektant :	Ing. Jiří Sochůrek		
Projektant :	Ing Jiří Sochůrek		
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Nová Paka		
Stavebník : Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo nám. 2, 509 01 Nová Paka IČO: 150 55 256			
Stavba : **Zateplení cukrářských dílen SŠGS, Nová Paka** **Havlova čp. 403, Nová Paka 509 01, Česko** k.ú. Nová Paka [410276] p.p.č. 3745			
D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ		Číslo paré :	
Název výkresu : PŮDORYS 2.NP			

IRBOS s.r.o.
Čestlice 115
Kostelec nad Orlicí
517 41
www.irbos.cz

Autorizace:

Číslo zakázky :	20/09/0643
Stupeň PD :	DSP + DPS
Datum :	11/2020
Měřítko :	**1:100**
Formát :	

Číslo výkresu : D.1.4.a.5