

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>oltoko</b> – Patrik Schoř<br>Na Výšině 596<br>403 31 Ústí nad Labem   | <b>PROTOKOL O URČENÍ TYPU<br/> MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ<br/> ODBORNOU KOMISÍ<br/> DLE ČSN 33 2000-7-710</b> | <b>PŘÍLOHA č. : 4</b><br><b>Strana : 1</b><br><b>Počet stran : 2</b> |
| <p><i>Protokol o určení typu místnosti je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy.</i></p> <p><b>STAVBA: OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s.</b><br/> <b>Bolzanova 512, 506 01 Jičín</b></p> <p><b>ČÁST: D.1.4. Stavební úpravy pro obměnu zařízení CT a RTG</b></p> <p><b>INVESTOR:</b></p> <p><b>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 21004</b></p> <h2 style="text-align: center;">PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI</h2> <p><b>V Ústí nad Labem dne 6.5.2021</b></p> <p><b>Složení komise:</b><br/> Předseda (funkce): - Patrik Schoř – projektant elektro části<br/> Členové (funkce): - Ing. Martin Gazda, projektant stavební části</p> <p style="margin-left: 150px;">-</p> <p style="margin-left: 150px;">-</p> <p style="margin-left: 150px;">-</p> <p><b>Další účastníci:</b> -</p> <p style="margin-left: 150px;">-</p> <p><b>Název objektu (stavby): D.1.4. Stavební úpravy pro obměnu zařízení CT a RTG</b><br/> Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností</p> <p style="margin-left: 350px;">- platné normy, zejména:<br/> ČSN 33 2000-1 ed.2<br/> ČSN 33 2000-5-51 ed.3<br/> ČSN 33 2000-7-710</p> |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>oltoko</b> – Patrik Schoř<br>Na Výšině 596<br>403 31 Ústí nad Labem | <b>PROTOKOL O URČENÍ TYPU<br/> MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ<br/> ODBORNOU KOMISÍ<br/> DLE ČSN 33 2000-7-710</b> | <b>PŘÍLOHA č. : 4<br/> Strana : 2<br/> Počet stran : 2</b> |
|--|--|--|

Další přílohy: NEJSOU

Popis objektu: Objekt je určen pro zdravotní péči obyvatelstva. Ve 2.NP objektu jsou umístěny vyšetřovny, jejich zázemí a sociální zařízení.

Rozhodnutí: **Dle ČSN 33 2000-7-710 se jedná o zdravotní prostory skupiny „1“**

**Prostory „1“, které se nachází v 1.NP, a jsou to místnosti:  
č. E1.21, E1.23, E.1.34, E1.35a/b, E1.36, E1.37, E.1.38**

**Skupina“1“ – zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo  
přerušení základního napájení je možné připustit  
přerušení provozu zdravotnických elektrických  
přístrojů, aniž by došlo k ohrožení zdraví nebo  
života pacienta.**

**Ostatní prostory – provozní místnosti, komunikační  
prostory, sociální zařízení, převlékárny, čekárny –  
nevztahuje se na ně norma ČSN 33 2000-7-710**

Zdůvodnění:

Jednotlivé typy místností byly stanoveny v souladu s příslušnými články **ČSN 33 2000-7-710**, posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých místností.

.....  
předseda komise

.....  
člen komise

.....  
člen komise

.....  
člen komise

Sepsal: Patrik Schoř

V Ústí nad Labem, dne 6.5.2021