

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Jaroměř

D1.4.b Silnoproudá elektrotechnika

DUR + DPS

### **Technicko - obchodní specifikace č. 1**

rozvaděč RH - úprava

In= stávající

3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S

Ik = 10 kA

Název

Počet J

#### **Část RVS**

Jistič 2A/1/C

4 ks

0 Kč

Pojistka 000 32A gG

3 ks

0 Kč

Pojistkový odpínač FH000

1 ks

0 Kč

Přepět'ová modulová ochrana "B+C"

3 ks

0 Kč

Propojky, svorky do 32A

1 ks

0 Kč

Montáž

4 hod

0 Kč

Revize, zkoušky

5 hod

0 Kč

**Celkem RH - úprava**

**bez DPH**

**0 Kč**

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži