

PRŮMĚR POTRUBÍ	VZDÁLENOST /m/ KONZOL
DN 10	1,6
DN 15	2,0
DN 25	2,3
DN 32	2,7
DN 40	3,0
DN 50	3,2
DN 65	3,5

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ NTL ROZVOD 2,0 KPA

NAVRŽENÝ NTL ROZVOD 2,0 KPA

VÝSTRAŽNÉ TABULKY
NA DVEŘÍCH SKŘÍNĚ :

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM
V OKRUHU 1,5 M OD SKŘÍNĚ

POZNÁMKA :

– VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ OPATŘIT PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU
– OCELOVÉ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ UZEMNIT DLE ČSN–EN 62 305–1 OBECNÉ PRINCIPY
A DLE ČSN–EN 62 305–2 ŘÍZENÍ RIZIKA

LEGENDA NOVĚ OSAZENÝCH SPOTŘEBIČŮ A ARMATUR:

1	STÁVAJÍCÍ STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL VAILLANT VÝKON 46,5 KW, SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 5,1 M3/HOD	1 KS
2	PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VZDUCHU S MODULOVANÝM VÝKONEM, PRŮTOK VZDUCHU 2000 M3/HOD VÝKON 9,7 AŽ 15,1 KW, SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 1,07 AŽ 1,75 M3/HOD	4 KS
3	STÁVAJÍCÍ REGULÁTOR ZEMNÍHO PLYNU ALZ BD – SKUTEČ – VÝSTUP 2,0 KPa	1 KS
4	STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR G 10 Qmin=0,10 M3/HOD, Qmax=16,0 M3/HOD ROZTEČ 280 MM	1 KS

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Jiří Sochůrek	
Projektant :	Ing. Jiří Sochůrek	
Kraj : KRÁLOVEHRADECKÝ	M.Ú. : JAROMĚŘ	
Stavebník : ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s. IČO: 27502988, KUTNOHORSKÁ 59, 500 04, HRADEC KRÁLOVÉ - PLAČICE		

RBOS s.r.o.
Čestice 115
Kostelec nad Orlicí
517 41
www.rbos.cz

Autorizace:

Stavba :	**REKONSTRUKCE OBJEKTU GARÁŽÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL - JAROMĚŘ** **Do Končin 396, 551 01, Jaroměř - Jakubské Předměstí** k.ú.:Jaroměř [657336], parcela: 3501/2, 3501/6, 3501/12
	D.1.4a Vytápění — Číslo paré :
Název výkresu :	Půdorys 1.NP - nový stav

Číslo zakázky :	20/11/0658
Stupeň PD :	DPS
Datum :	02/2021
Měřítko :	**1:100**
Formát :	**4 A4**
Číslo výkresu :	D.1.4a.4