


OCHRANA VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ
PŘED BLESKEM
(JÍMAČ UPEVNĚN NA IZOLAČNÍCH TYČÍCH)

JEDNOTLIVÉ UZEŇOVACÍ VODIČE CYA 2,5-zž BUDOU VYVEDENY Z
OBVODOVÉHO ZEMNÍČÍHO VODIČE CY10, CY4, PŘÍPADNĚ ZE ZÁSUVEK 230 V.
VODIČE BUDOU DOSTATEČNĚ DLOUHÉ, ABY JE BYLO MOŽNÉ PŘIPOJIT NA
ZEMNÍČÍ SVORKY KOVOVÝCH PRVKŮ UMÍSTĚNÝCH V KUCHYNI.

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Radek Vondra	<div> pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz</div>
VYPRACOVAL	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš	
INVESTOR	SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice	
KRAJ	Královéhradecký, SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice	
ODDÍL	D.1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika	DATUM 01/2022 STUPEŇ DPS MĚŘÍTKO 1 : 75
AKCE:	STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘICE REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	
VÝKRES:	DISPOZICE ROZVODU ZEMNÍČÍHO VEDENÍ	
		1E32