



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Územní odbor Náchod
Dopravní inspektorát



Pomáhat a chránit

Č. j.:KRPH-699-262/ČJ-2014-050506

Náchod 13. října 2014

Počet listů: 1

Přílohy: 1/2

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s. r. o. /IČO:27466868/
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

Projektová dokumentace stavby „Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/302 3 – bezbariérová trasa pro obojživelníky“, pro stavební řízení - stanovisko.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a s odkazem na ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává na podkladě Vaší žádosti, kterou obdržel dne 1. 9. 2014, pro Vás toto stanovisko, pro vydání stavebního povolení na stavbu „*Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/302 3 – bezbariérová trasa pro obojživelníky*“.

Předmětem doplňující PD této stavby je provedení míst pro bezbariérovou trasu pro obojživelníky na silnici III/302 5 v rámci celkové rekonstrukce této komunikace. V místech dojde ke snížení silniční obruby na podsázku 2 cm o délce 5,00 m. Místa jsou navržena ve vzdálenostech cca do 50,00 m.

Dopravní inspektorát Náchod, po prostudování předložené projektové dokumentace a místní znalosti, **nesouhlasí** s vydáním stavebního povolení na stavbu *Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/302 3 – bezbariérová trasa pro obojživelníky*, z níže uvedených důvodů:
-každých 50 m tímto místem vzniká nový sjezd. Požadujeme zredukování těchto míst na polovinu a ještě musí být provedeny tak, aby nabylo jejich provedení jako sjezd (nesmí umožnit jízdu vozidlům)

Objednatel: SÚS Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD

por. Bc. David Kult
komisař

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ HE
KRALOVÉHRADSKÝ ÚZEMNÍ ODBOR
DOBRÁ INSPEKTORAT
547 000 000

stávajícím vrchní vedení ČEZ+VO - bude zrušeno vč. stožárů

SO 501 Plynovod přeložka plynovodu
km cca 0,640-0,675
SO 101 Komunikace
km cca 0,659-0,669 zpevnění svahu vpravo - zatravnovací tvárnice

