

IRBOS s.r.o.

Havlíčková 156, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Kopie:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

IČO: 70889546

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Váš dopis: 20/06/0627
Vyřizuje: CirkI / 238464522

Naše značka: VTS/1307/2021/Cir
Datum: 14. 07. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci: „INTERNA NOVÝ BYDŽOV - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OBJEKTU II, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov“.

Společnost CETIN a.s, oddělení investiční výstavby, přezkoumalo předloženou dokumentaci stavby „INTERNA NOVÝ BYDŽOV - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OBJEKTU II, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov, k.ú.:Nový Bydžov na par.č.st. 1304 ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení, zejména pak technické řešení přeložky sítě elektronických komunikací IO 04, s tímto stanoviskem:

Stranové vymístění metalického kabelu tcepkpfe 25xn0,4 a navržená zvýšená ochrana vedení SEK chráničkou v kolizním místě splňuje normu prostorového uspořádání sítě technického vybavení ČSN 73 6005 a vyhovuje naším interním předpisům. Umístění míst spojek vyhovuje do nebezpečných částí, chránička pod zámkovou dlažbou bude typu kopoflex o pr. 75mm

Vzhledem k již uskutečněným jednáním a detailně navrženému řešení přeložky není nutné smlouvu o překládce uzavírat před vydáním stavebního povolení. Žádáme stavebníka pouze, aby nás kontaktoval s objednávkou překládky SEK nejdéle 10 týdnů před fyzickým zahájením realizace hlavní stavby.

Toto je navazující stanovisko k námi dříve vydanému vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací číslo jednací: 688208/21 ze dne 29.6.2021 a nyní nemáme žádných připomínek k vydání stavebního povolení.

S pozdravem za společnost
CETIN a.s.
Senior specialista pro výstavbu sítě
Ing. Tomáš CirkI, MBA

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

