
POKRAČOVÁNÍ VÝKRESU VIZ "VÝŘEZ 1"
POKRAČOVÁNÍ VÝKRESU VIZ VÝKRES 1.PP
POKRAČOVÁNÍ VÝKRESU VIZ "VÝŘEZ 2"
VÝŘEZ 1
VÝŘEZ 2
1.FÁZE VÝSTAVBY
instalace trub, kabelů a technologie
STÁVAJÍCÍ KONVENČNÍ SYSTÉM EPS BUDE VE SPOJOVACÍM KRČKU ZRUŠEN A NAHRAZEN NOVÝM PLNĚ ADRESOVATELNÝM SYSTÉMEM EPS.
Připojení EPS do budovy LDN "B" bude řešeno v rámci 2 FÁZE VÝSTAVBY.
Pokračování trasy viz půdorys 1NP situace LDN "B"
VENKOVNÍ CHODC B
CHODC B
PU 1NP + 4,60
PU 1.PP - 4,60
PO 1-II
EPS2
EPS1
HOP
HOP1
TABLO 1
PŘEPNUTÍ DVEŘÍ DO REŽIMU ŘÍZENÉ OVLADAČ KONTAKT EPS ZA ÚČELEM OTEVŘENÍ DVEŘÍ
ODBLOKOVÁNÍ ELEKTRICKÉ ZÁMKY DVEŘÍ OVLADAČ KONTAKT EPS DO NAPÁJECÍHO OBVODU ZÁMKU
PŘEPNUTÍ DVEŘÍ DO REŽIMU ŘÍZENÉ OVLADAČ KONTAKT EPS DO ÚČELU OTEVŘENÍ DVEŘÍ
PŘEPNUTÍ DVEŘÍ DO REŽIMU ŘÍZENÉ OVLADAČ KONTAKT EPS DO ÚČELU OTEVŘENÍ DVEŘÍ
Pokračování trasy viz situace SLABOPROUD - KRÍ
Pokračování trasy viz půdorys 2.NP
Pokračování trasy viz půdorys 1.NP
Pokračování trasy viz půdorys 1.PP
Pokračování trasy viz půdorys 2.PP
Pokračování trasy viz půdorys 3.PP
Pokračování trasy viz půdorys 4.PP
Pokračování trasy viz půdorys 5.PP
Pokračování trasy viz půdorys 6.PP
Pokračování trasy viz půdorys 7.PP
Pokračování trasy viz půdorys 8.PP
Pokračování trasy viz půdorys