



LEGENDA

VIZ VÝKRES E-02

ULOŽENÍ VEDENÍ DLE ČSN 33 2000-5-52 ; VÝBĚR A STAVBA EL. ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51.  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ( ČSN 33 2000-5-54 )  
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (čl. 411)  
VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ DLE ČSN 33 2000-3,  
V UMÝVACÍCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-701.  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 N PE AC 400/230 V 50 Hz / TN - S

díl 3 - elektroinstalace

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		INS s.r.o. NÁCHOD, Parkány 413, 547 01 Náchod		
ZPRACOVATEL PROJEKTU		Autorizovaný Ing. pro TPS, spec. elektrotech. zařízení		
HLAVNÍ INŽENÝR	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
Ing. Petr ŠULC	Ing. Miloš VÍT	Ing. Miloš VÍT		
				
STAVEBNÍK : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Wonkova 1142, HRADEC KRÁLOVÉ				
OBEC :	TRUTNOV	KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	DATUM: 07/2013	
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA GYMNÁZIA TRUTNOV na p.p.č.1310,1311,237/10,237/32 a 237/68 v k.ú. Trutnov			
HLAVNÍ BUDOVA TRUTNOV				ZAKÁZKA Č. : 13PS/13
ELEKTROINSTALACE - 3.NP				STUPEŇ PD : DPS
				FORMÁT : A3
				MĚŘÍTKO : 1 : 100
				VÝKRES Č. :
OBSAH :				E - 01