


LEGENDA:

- PRÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ 40/35°C
- PRÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ PEX R996T - 40/35°C
- TOPNÁ ZÓNA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ - MOKRÝ SYSTÉM - OKRAJOVÁ DILATACE
- PROSTOROVÁ DILATACE
- DILATACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

- PK PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 45kW
- R/S E - ROZDĚLOVAC PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLNÍ NESMĚŠOVANÝ - 9 OKRUHŮ
- R/S F - ROZDĚLOVAC PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLNÍ NESMĚŠOVANÝ - 9 OKRUHŮ
- R/S G - ROZDĚLOVAC PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLNÍ NESMĚŠOVANÝ - 7 OKRUHŮ
- R/S H - ROZDĚLOVAC PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLNÍ NESMĚŠOVANÝ - 7 OKRUHŮ
- R/S I - ROZDĚLOVAC PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLNÍ NESMĚŠOVANÝ - 8 OKRUHŮ

POTRUBÍ PRO PDL - PEX/AL/PEX - 17x2 mm
POTRUBÍ K ROZDĚLOVACÍ MĚDĚNÉ
PRÍVODNÍ POTRUBÍ KE SMÝČKÁM JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH OKRUHŮ IZOLOVANO NAVĚKOVOU IZOLACÍ TL 25mm
TH - TERMOSTATICKÁ HLAVICE
R/S - JEDNODRŽOVÁ ARMATURA PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH ŽEBŘÍKŮ
OTOPNÁ TĚLESA KOUPELNOVÁ



te=-15°C

±0,000 = 286,800 m.n.m.

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT CENTRE s.r.o. Energy Benefit Centre s.r.o. p. o. s. r. o. Induskova 531/A, 160 00 Praha 6 tel.: +420 275 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Výpracoval: Martin Fejtek Zodpovědný projektant: Martin Fejtek	
PROJEKT: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - projektová dokumentace		razítka o podpis	
STAVEBNÍK: KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		Zakázkové číslo: 04-21-32	
Půdorys 1.NP-PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ-OBJEKTU A		Datum: 31.01.2022	
		Část: D.1.4.a	
		Stupeň: DPS	
		Změna: 00	
		Č. výk.: 07	
		Formát: 12x A4	
		Měřítko: 1:50	