


- Legenda značek
- SZ Svorka okapového žlabu
 - OU Ochranný úhelník
 - IS Svorka spojovací
 - SK Svorka křížová
 - ST Svorka okapového svodu
 - JP Pomocný jímec (0,4m)
 - JT Jímec hř (2,0m)
 - Drát AlMgSi 8 (k zemniči FeZn 10)
 - - - Pásek FeZn 30x4
 - ... Cu vodič s vysokonapěťovou izolací
 - SZ ∞ Zkušební svorka
 - HOP Hlavní ochranná přípojnice



ZMĚNA PD - 11/2022

HLAVNÍ PROJEKTANT: BENEŠ		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Roman Hudík Zpracovatel Zpracovatel	
STAVBYNAK: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		Výslovnost: Roman Hudík Zpracovatel Zpracovatel	
PROJEKT: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín AKTUALIZACE PD		Zpracovatel Zpracovatel	
ČÁST, PROFESÍ: ELEKTROINSTALACE		Číslo: 1 Stupeň: DPS	
VÝKRES:		Č. výk.: 132 Format: A1 Měřítko: 1 : 100	
HROMOSVODY A UZEMNĚNÍ		razítko a podpis	
Datum: 07.11.2022		Příloha: 04-21-32	
Příloha: 04-21-32		Příloha: 04-21-32	