PŮDORYS 1.NP

ÚROVEŇ ±0,000

LEGENDA:

- Hlavní vypínač
- Pevný přívod elektrické energie
- Pevný přívod elektrické energie přes hlavní vypínač
- El. zásuvka nebo sestava zásuvek dle legendy
- Zásuvka 400 V / xx ... 16 - 32 - 64 A
- Zásuvka pro uzemnění - potenciálová zásuvka
- Uzemňovací svorka
- Zásuvka pro telefon
- Zásuvka strukturované sítě
- Zásuvka AV / TV / R / SAT
- Vývod plynu
- Vývod medicinálního vzduchu
- Vývod vody
- Vývod upravené vody
- Odpad vody do kanalizace
- Odpad do kanalizace - podlahová gula
- Umyvadlová baterie
- Dřezová baterie se sprchou
- Bezdotyková senzorová baterie
- Ventilace

Poznámky :

ZDR NEVYBAVUJE (interiér viz stavba) — ROZSAH AKTUALIZACE

Tento výkres je neoddělitelnou součástí stavebního projektu.
Dodavatelská firma je povinna upozornit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních profesí a skutečným stavem na stavbě.
Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, tabulky nároků na energie a stavební úpravy, seznam vybavení / zařízení po místnostech a výkresy, proto stačí, aby navrhnuté řešení bylo uvedené v jedné z těchto částí.
Instalační plány jsou orientační, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.

Patro bude plně pokryto lokální bezdrátovou sítí (Wireless LAN, WLAN) - řeší samostatný projekt slaboproudů.

LEGENDA vybavení / zařízení :

- Z - Technologie spojená se stavbou
- L - Nábytek spojený se stavbou
- V - Technologie volně stojící nebo s volným připojením na média
- N - Nábytek volně stojící
- Sanita spojená se stavbou a napojená na média
- Germicidní zářič
- Kotvení horních skříněk / TV (střed závěsné lišty, držáku - výztuha stěny
- Kanál elektroinstalační parapetní ve výšce cca 890mm (osa od čisté podlahy)
- Kód položky (číslo odpovídající seznamu zařízení a vybavení) — V000
- Kód položky, pro kterou je přiložen instalační plán (číslo v rámečku) — Z000

LEGENDA požadavků pro profese

KÓD	POPIS	LEGENDA požadavků pro profese
		PROVEDENÍ / VYBAVENÍ
	VÝŠKA ZÁSUVEK	Pokud není uvedeno jinak nebo není zakresleno na instalačním plánu:
X	+1200mm	Výška od čisté podlahy na střed
X'	+900mm	Výška od čisté podlahy na střed
X''	+300mm	Výška od čisté podlahy na střed
X'''	+2150mm	Výška od čisté podlahy na střed
	SILNOPROUDÉ VÝVODY	
DB	Operační světlo	NEOBSAZENO
VB	Vyšetřovací světlo	Vyšetřovací světlo stropní nebo stolní - pevný přívod el. energie
LB	Lokální světlo	Lokální světlo pro pracovní a kontrolní účely - pevný přívod el. energie pod horní skříňky
Z	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - MIDI (bílá)
Z1	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - MIDI (bílá/hnědá) - proudový chránič
Z2	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - DO (červená) - proudový chránič
Z3	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - VOZ (šedá/ červená) - proudový chránič
Z4	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - DO-ZS (žlutá), zdravotnická izolovaná soustava
Z5	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - VOZ-ZS (šedá/červená), zdravotnická izolovaná soustava
ZP=>	El. zásuvka	Zásuvka přerušená 230 V – samostatná jištěná, proudový chránič
ZP=>	El. zásuvka	Zásuvka přerušená 400 V – samostatná jištěná, proudový chránič
24V	Elektrický přívod	Napájecí zdroj 24V DC - pevný přívod el. energie
PA	Ekvipotenciální svorka pro vyrovnání potenciálů	Zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů nebo přídavných ochranných vodičů
U	Uzemnění	Uzemňovací svorka, určená pro spojení s uzemňovací soustavou, se soustavou ochranného pospojování
	SLABOPROUDÉ VÝVODY	
SS	Zásuvka strukturované sítě	Dvojzásuvka strukturované sítě
DZ	Domovní/ústřední zařízení	Zásuvka pro komunikační / signalizační systém sestra / pacient
TEL	Zásuvka pro telefon	Zásuvka pro telefon
HIFI	Audio konektor - stereo	Konektorová kratice audio výstupu s ovládáním hlasitosti – provedení stereofonní
MT	Monitorovací kamery	Teplotní čidlo - monitorovaný teplotní (místnost, vnitřek,...)
MV	Monitorovací kamery	Vlhkostní čidlo - monitorovaný vlhkostní (místnost, vnitřek,...)
	SESTAVY	
STV	Sestava obkladek - TV / STA	1 x zásuvka TV / R / STA, 2 x zásuvka 230 V / 16 A - proudový chránič, 1 x dvojzásuvka DATA, +2100mm
DS	Distribuční panel - Single	4 x zásuvka DO (zelená) - proudový chránič, 2 x samostatný okruh / 2 x zásuvka MIDO (hnědá) - proudový chránič / 1 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování 1 x vývod permeátu / 2 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
DD	Distribuční panel - Double	6 x zásuvka DO (zelená) - proudový chránič, 3 x samostatný okruh / 4 x zásuvka MIDO (hnědá) - proudový chránič / 2 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování 2 x vývod permeátu / 4 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
DL	Distribuční lišta - Double	6 x zásuvka MIDO (hnědá) - proudový chránič, 3 x samostatný okruh / 1 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování 2 x vývod permeátu / 4 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
	MEDICINÁLNÍ PLYNY	
O1	Vývod medicinálního kyslíku	1 x medicinální kyslík, ukončeno rychlospojkou +1400mm
VT	Vývod stlačeného vzduchu	1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
MPL1	Vývod medicinálních plynů	1 x medicinální kyslík / 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
MPL2	Vývod medicinálních plynů	1 x medicinální kyslík / 1 x vakuum / 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
	ZDRAVOTECHNIKA	
SV	Studená voda	Vývod studené vody
TUV	Teplá voda	Vývod teplé vody
DV	Demineralizovaná voda	Vývod demineralizované vody
ZV	Zvlhčená voda	Vývod zvlhčené vody
LV	Laboratorní voda	Vývod laboratorní vody
OK	Odpad do kanalizace	Připojení odpadu do kanalizace
	VZDUCHOTECHNIKA	
LO	Lokální odtah	Lokální odsávání od přístroj
	VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	
CHV	Chladicí voda	Vývod chladicí vody
	PODLAHY	
(A)	Podlaha	Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10⁴ - 1.10⁶ Ω
(As)	Podlaha	Antistatická podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10⁴ - 1.10⁹ Ω
	ZDRAVOTNICKÝ PROSTOR	
(X)	Kiesiftace prostoru - skupina	Zařazení zdravotnického prostoru do skupin dle uvedené normy ČSN 33 2000-7-710, tab. B.1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.MÍST.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	S.V. [m]
A.1.01	SCHODIŠTĚ	39.81	3.00
A.1.02	SCHODIŠTĚ	26.13	3.61
A.1.03	ZÁZEMÍ	6.30	3.00
A.1.04	VSTUPNÍ HALA	18.90	3.00
A.1.05	ROZVODNA SLP	5.76	3.61
A.1.05a	ROZVODNA SLP CHODBA	3.33	3.61
A.1.06	KYSLÍKOVÁ STANICE	2.31	3.61
A.1.07	ODBĚROVÁ MÍSTNOST	44.90	3.00
A.1.08	ČEKÁRNA ODBĚRY ODT	11.69	3.00
A.1.09	WC ŽENY PACIENTI PŘÍSTÍN	4.81	2.60
A.1.09a	WC ŽENY PACIENTI	1.66	2.60
A.1.09b	WC MUŽI PACIENTI	1.66	2.60
A.1.10	WC MUŽI PACIENTI PŘÍSTÍN	3.43	2.60
A.1.10a	WC MUŽI PACIENTI	5.96	2.60
A.1.10b	WC MUŽI PACIENTI	1.70	2.60
A.1.10c	WC MUŽI PACIENTI	1.70	2.60
A.1.11	WC ŽENY PACIENTI BIDMAŘENSKÉ	4.95	2.60
A.1.12	ČEKÁRNA	59.79	3.00
A.1.13	RECEPCE	11.56	3.00
A.1.14	PRACOVNA OS	18.36	3.00
A.1.15	CHODBA	93.69	2.80
A.1.16	ARCHIV	16.96	2.60
A.1.17	ÚKLID	3.60	2.60
A.1.18	WC MUŽI PACIENTI PŘÍSTÍN	3.65	2.60
A.1.18a	WC MUŽI PACIENTI	4.25	2.60
A.1.19	WC ŽENY PACIENTI PŘÍSTÍN	3.65	2.60
A.1.19a	WC ŽENY PACIENTI	4.25	2.60
A.1.19b	WC ŽENY PACIENTI	1.70	2.60
A.1.20	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI PŘÍSTÍN	3.41	2.60
A.1.20a	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	1.73	2.60
A.1.20b	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	1.73	2.60
A.1.21	ČEKÁRNA, OBČERSTVENÍ OARIO	149.86	3.00
A.1.22	ZÁZEMÍ	6.45	3.00
A.1.23	HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE	19.58	3.00
A.1.24	SESTERNA, ZÁZEMÍ EVIDENCE	25.46	3.00
A.1.25	ODBĚR HORNÍ	29.34	3.00
A.1.26	VYŠETŘOVNA OARIO	16.70	3.00
A.1.27	HYGIENA PŘED ODBĚRNA	4.70	3.00
A.1.28	ODBĚRNÝ BAL	69.00	3.00
A.1.29	EXPEDICE MEZIPRODUKTU	24.73	3.00
A.1.30	PŘÍJEM OTC, ŽIVÝCH MATERIÁLŮ	41.39	3.00
A.1.31	SKLAD	5.04	3.00
A.1.32	ZÁZEMÍ	8.00	3.00
A.1.33	ČENÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	16.15	3.00
A.1.34	PRACOVNA OS	11.99	3.00
A.1.35	ASISTENTSKÁ MÍSTNOST	31.37	3.00
A.1.36	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI PŘÍSTÍN	2.31	2.60
A.1.36a	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI	2.10	2.60
A.1.36b	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI	2.10	2.60
A.1.37	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI PŘÍSTÍN	3.05	2.60
A.1.37a	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	1.73	2.60
A.1.37b	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	1.73	2.60
A.1.38	ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE	23.17	3.00
A.1.39	PRACOVNA SESTER	20.24	3.00
A.1.40	DIABETOLOGICKÁ PORADNA	15.96	3.00
A.1.41	WC ŽENY PACIENTI PŘÍSTÍN	4.35	2.60
A.1.41a	WC ŽENY PACIENTI	1.74	2.60
A.1.41b	WC ŽENY PACIENTI	1.74	2.60
A.1.42	ČEKÁRNA	54.74	3.00
A.1.43	WC MUŽI PACIENTI PŘÍSTÍN	3.42	2.60
A.1.43a	WC MUŽI PACIENTI	1.53	2.60
A.1.43b	WC MUŽI PACIENTI	1.53	2.60
A.1.43c	WC MUŽI PACIENTI	7.89	2.60
A.1.43d	WC MUŽI PACIENTI BIDMAŘENSKÉ	4.95	2.60
A.1.44	DIETOLOGICKÁ PORADNA	13.56	3.00
A.1.45	ÚKLID	3.60	2.60
A.1.46	ÚKLID	2.73	2.60
A.1.47	METABOLICKÁ PORADNA, ZÁVODNÍ LÉKAŘ	23.65	3.00
A.1.48	ČEKÁRNA	42.75	3.00
A.1.49	WC MUŽI PACIENTI PŘÍSTÍN	1.65	2.60
A.1.49a	WC MUŽI PACIENTI	1.60	2.60
A.1.50	WC ŽENY PACIENTI PŘÍSTÍN	1.95	2.60
A.1.50a	WC ŽENY PACIENTI	1.65	2.60
A.1.51	PRACOVNA SESTRY	19.64	3.00
A.1.52	ČEKÁRNA	59.79	3.00
A.1.53	INTERNÍ AMBULANCE, ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE	20.46	3.00
A.1.53	VÝDEJNA	11.43	3.00
		1143.21	
V1	VÝTAH LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ	7.56	25.20
V2	VÝTAH OSOBNÍ	2.88	25.20
V3	VÝTAH OSOBNÍ	2.88	20.96
V4	VÝTAH ZÁSOBOVACÍ	7.56	9.20
		20.88	
IS1a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.68	24.17
IS1b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.61	24.17
IS1c	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.58	24.17
IS2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	8.33	24.17
IS3	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.56	24.17
IS4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.60	24.17
IS5a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.24	19.87
IS5b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.60	19.87
		19.28	
	výtahová strojna		
	interiér strojna		

AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 04/2022

Souřadnicový systém: - JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ MAREK	
KONTROLOVAL	ING. PETR HAVLENA	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JČN	

KANIA

KANIA, a.s., Školská 809, 752 55 Ostrava - Přívoz
tel: 596 243 467
e-mail: info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

(STAVEBNÍ ÚPRAVY C.V. S.V.1 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII GALERIE NEMOCNICE JČN A.S.)

STUPEŇ	DPS		
DATUM	04/2022		
FORMÁT/POČET STR.	A4/21		
MĚŘÍTKO	1:50		
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO			
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :	Č. ZAK.	15033
PAVILON A	ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE	SOUBOR:	DWG
NÁZEV PŘÍLOHY :		Č. PŘÍLOHY :	
PŮDORYS 1. NP		15033-DPS-D.2-01.2-11	