

VÝKAZ VÝMĚR

Pol.č	Popis výkonu	Jed notk	Množs tví
	SILNOPROUD:		
	SVÍTIDLA:		
	ozn. A1 -LED zářivkové,36W/230V,4000K,denní bílá, 1225x160mm, IP43	ks	2
	ozn. B1 - Technické zářivkové T8 2xG13/18W/230V,4000K,IP65, 1280x115mm	ks	8
	ozn. B2 - Technické zářivkové T8 2xG13/9W/230V,4000K,IP65, 675x115mm	ks	4
	ozn. V1 - Stropní přisazené LED 28W/230V, IP54,plast bílý, Denní bílá	ks	4
	ozn. V2 - Venkovní nástěnné, LED, 1xE27/60W/230V,IP44,kov,sklo	m	4
	ozn. P1 - přisazené stropní,LED 20W/230V,4000K,IP20,d=480mm,denní bílá	ks	8
	ozn. P2 - nástěnné ,1xE27/60W/230V, IP20, bílá, d=310mm	ks	7
	ozn. P3 - Stropní svítidlo přisazené,LED 24w/230v,ip20,3000k, Teplá-bílá	ks	12
	ozn. L - Lustr na lanku, 1xE27,60W LED/230V,IP20	ks	7
	ozn. PL - LED svítidlo pod linku linku,36W/230V, denní bílá, L=120cm	ks	2
	ozn. K1 - LED stropní přisazené,IP44, 4000K, 22W/230V,d=355mm,bílá	ks	4
	ozn. K2 - LED nástěnné, 8W/230V, 4000K, bílá, IP44	ks	3
	PŘÍSTROJE: typ bude vybrán dle architekta		
	Vypínač jednopólový č.1,	ks	21
	Vypínač jednopólový č.1, IP44	ks	5
	Přepínač střídavý č.6	ks	10
	Přepínač střídavý č.6 IP44	ks	5
	lustrový č.5	ks	4
	Přepínač křížový č.7	ks	6
	čidlo pohybu-180st.	ks	4
	čidlo pohybu -360st.	ks	5
	Tlačítkový ovladač BEZ SIGNÁLKY	ks	3
	Žaluziový ovladač	ks	10
	Zásuvka jednonásobná,16A,230V,	ks	101
	Zásuvka jednonásobná 16A,230V, IP44	ks	11
	zásuvka 3F,400V	ks	1
	dvojrámeček	ks	11
	trojrámeček	ks	3
	čtyřrámeček (včetně data+sta)	ks	10
	Krabice přístrojová KPR68,hl45mm	ks	135
	Krabice rozbočná KU68	ks	100

VÝKAZ VÝMĚR

Pol.č	Popis výkonu	Jed notk	Množs tví
	KABELY:		
	CYKY 3Jx1,5	m	680
	CYKY O3x1,5	m	160
	CYKY J4x1,5	m	85
	CYKY J5x1,5	m	350
	CYKY 3Jx2,5	m	850
	CYKY 5XJx2,5	m	90
	CY6	m	80
	CY25	m	35
	CYKY 5x4	m	
	CYKY 4x25	m	35
	J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	50
	Topná rohož pro koupelny 160W/m2 včetně nástěnného termostatu a čidla do podlahy	m2	10
	Trubka chránička DN80	m	15
	Trubka chránička DN32	m	30
	Trubka chránička DN50	m	80
	Trubka PVC 25	m	450
	Vrtání do d=50mm, beton, zdivo	ks	30
	Výkop rýhy -rozvody zahrada 300x800mm	m	60
	Výkop rýhy -napojení objektu 400x1000mm	m	10
	Ochranná folie na kabely nn	m	70
	ROZVADĚČE:		
	Rozvaděč RE -úprava a doplnění, 1x 3F elektroměr , jistič 3F 40A, úprava dle ČEZ, dle v.č.03	ks	1
	Rozvaděč RH, specifikace dle v.č. 05	ks	1
	Sekání drážek 30x30mm včetně začištění	m	350
	Demontáže:	hod	56
	Požární ucpávka Intumex	m2	1
	Pomocný materiál Fe	kg	35
	Pomocný materiál elektro	kpl	1
	El.revize + přihláška elektro	hod	14

VÝKAZ VÝMĚR

Pol.č	Popis výkonu	Jed notk	Množs tví
	SLABOPROUD:		
	Rozvaděč Rsl, osazení dle v.č.04 ,oceloplechová rozvodnice (vxšxh)1246x606x260mm		
	DATA-telefon: dle v.č.4		
	Rozvaděč Rsl, osazení dle v.č.04	ks	1
	Zřízení linky ISDN pro internetové napojení objektu	ks	1
	Osazení modem + router	ks	1
	Zásuvka data 2xRJ45	ks	16
	kabel Solarix UTP cat.5	m	320
	trubka ochranná PVC 25	m	320
	sekání drážek 35x35mm	m	280
	Kabel optický 4x2	m	
	Krabice propojovací 250x250	ks	1
	Trubka chránička DN50	m	30
	STA: dle v.č.4		
	Zařízení STA osazeno do Rsl dle v.č.04 , (Zesilovač+multipřepínač)	kpl	1
	Anténní stožár 2,0m, včetně veškerého příslušenství	ks	1
	NEO-087 UHF Anténa ALCAD NEO, kanál 21-48,Z=18dB,LTE700,včetně veškerého příslušenství	ks	1
	FM-102 FM anténa	ks	1
	Parabola Mascom OP-VJ2 + LNB monoblock + kabel koax šedá	ks	1
	instalační krabice KPR68	ks	10
	zásuvka TV-R/SAT koncová	ks	10
	Kabel koaxiální KH21D	m	380
	Trubka ochranná PVC 25	m	380
	sekání drážek 35x35mm	m	200
	Domácí videotelefon:		
	Sada videovrátného se 7" barevným LCD monitorem.	kpl	1
	specifikace dle v.č.04		
	Zvonkové tablo se 3x tlačítko, audi + kamera, antivandal provedení		
	Zdroj do rozvaděče pro napájení videotelefonu	ks	1
	Přístroj domácího videotelefonu 7"	ks	3
	požadovaná kabeláž: UTP cat5e	m	90
	SYKFY 5x2x0,5	m	20
	Chránička DN50	m	35
	Výkop 30x60 včetně zasypání + ochr.fólie	m	10
	sekání drážek 35x35mm	m	20
	Trubka ochranná PVC 25	m	60
	Zvonkové tlačítko	ks	3
	odchodové tlačítko	ks	1
	Autonomní čidlo CO ,včetně baterie	ks	3
	Demontáže:	hod	25

VÝKAZ VÝMĚR

Pol.č	Popis výkonu	Jed notk	Množství
	HROMOSVOD:		
	Drát AlMgSid =8mm	m	120
	Podpěra vedení PV21	ks	70
	Podpěra svodu do zateplení	ks	24
	Svorka SS	ks	60
	Svorka připojovací SP	ks	20
	Svorka zkušební SZ	ks	4
	Jímací tyč JT2,0m	ks	2
	Ochranný úhelník l=1,8m	ks	3
	Uzemnění:		1
	FeZn drát d=10	m	20
	FeZn pásek 30x4mm	m	20
	Zemnicí tyč 1,5m	ks	2
	Výkop pro uzemnění	m	2
	CELKEM		
	Poznámka:		
	Typy a délky kabelů se mohou měnit, upřesní dodavatel komponentů.		
	Do délky kabelů není započítán prořez.		
	Výkaz výměr není ani úplný, ani vyčerpávající.		
	Pokud Zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr,		
	pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel		
	přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce.		
	Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace,		
	tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr.		