



- LEGENDA ELEKTRO:**
- HLAVNÍ TRASY VEDENÍ KABELŮ
  - ROZVOD SVĚTELNÝCH OKRUHŮ KABELŮ CYKY 3x1,5mm<sup>2</sup>
  - ROZVOD ZASUVKOVÝCH OKRUHŮ KABELŮ CYKY 3x2,5mm<sup>2</sup>
  - ROZVOD KABELŮ V CHRANIČCE
  - JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 230V/10A, IP20, 44
  - STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A, IP20
  - VÝVOD 230V
  - VENKOVNÍ ZASUVKA 230V/16A, IP44
  - ČIDLO POHYBU PRO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ-NÁSTĚNNÉ

+ 0,000= 1np, cca 231,5

NÁZEV AKCE			
SOCIÁLNÍ REHABILITACE PROKOPA HOLÉHO			
MÍSTO STAVBY: PROKOPA HOLÉHO č.p..221, č.o. 22, HRADEC KRÁLOVÉ - 500 04, k. ú. Pražské Předměstí, p.č. 485, 902/14			
STAVEBNÍK			
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, ODBOR INVESTIC, PIVOVARSKÉ NÁM.1245, HRADEC KRÁLOVÉ - 500 03			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
KAVA spol. s r.o., POD NOVÝM LESEM 49, 160 00 PRAHA 6, ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, ČKA 00 063			
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	PARÉ	
	D.1.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		
ZPRACOVATEL ČÁSTI, KONTAKTNÍ ÚDAJE			
Ing.Jan Mixa , č.a.0007780 , SELM s.r.o.,17.listopadu 1565,25263 Rožtoky			
OBSAH VÝKRESU			
ELEKTROINSTALACE			
SITUACE		MĚŘÍTKO	DATUM
		1:150	ZÁŘÍ 2022
			ČÍSLO PŘÍLOHY
		-	11