

Nástavba Archeopark - tepelné ztráty

č.m.	název m.	plocha	ti	tep.ztráta	el.přímotopy	ks
101	venk.exp.	venkovní prostor			nevytápěno	
102	cvičiště	venkovní prostor			nevytápěno	
103	sklad	34,04	15	1021 W	1000W	1
104	podium	15,28	20	458 W	VZT	
105	sál	94,06	20	2822 W	VZT	
106	foyer	45,62	20	1825 W	1000W	2
107	občerst.	5,17	20	155 W	500W	1
108	wc	4,17	15	125 W	500W	1
201	galerie	40,81	20	1632 W	VZT	
202	výstava	67,37	20	2695 W	(VZT30%) 1000W	2
203	tech.m.	17,94	15	538 W	500W	1
204	wc	8,49	15	340 W	500W	1
205	wc	5,99	15	240 W	500W	1
206	dílna	47,49	18	1900 W	VZT	
207	sklad	9,63	15	385 W	500W	1
208	uklid	3,42	10	137 W	nevytápěno	
209	dílna	47,49	18	1900 W	VZT	
210	chodba	30,43	15	1217 W	500W	3
Celý objekt		477,4 m2		17389 W	9500W	14

Rekapitulace: Elektrický přímotopný panel 500W - 9ks
Elektrický přímotopný panel 1000W - 5ks