




VÝZTUŽ DNA (SPODNÍ)




VÝZTUŽ STROPU D21




ŽB ROZVODNA VÝKRES VÝZTUŽE




VÝZTUŽ STĚN




ZASTROPENÍ D31




VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ Z24 (2ks)




VÝZTUŽ STROPU D22



VÝZTUŽ PRŮVLAKU Z35



VÝZTUŽ DESKY






ARMOVAT SOUČASNĚ S VÝZTUŽÍ PRŮVLAKŮ PRUTY OKOLO PROSTUPŮ VYHNOUT NEBO ZAKRÁTIT A DOPLNIT OLEMOVÁNÍM A PŘÍLOŽKAMI NAD PRŮMĚTY SLOUPŮ PROTÁHNOUT SYMETRICKY DVA PRUTY VÝZTUŽE DESKY V KAŽDEM SMĚRU KRAJE VÝZTUŽE ZATÁHNOUT DO PRŮVLAKŮ

POLOHY A VELIKOSTI PROSTUPŮ NUTNO POROVNAT S VÝKRESY PROFESÍ VE VYBRANÝCH OBVODOVÝCH SLOUPECH OSADIT PRŮBĚŽNĚ OCELOVOU ZEMNÍCI PÁSKU ! (VIZ VÝKRES ELEKTROI)

POLOHY A VELIKOSTI PROSTUPŮ PŘEVZATY ZE STAVEBNÍCH PODKLADŮ

BETON: dle ČSN EN 206 C30/37–XC4, XF1–CI0,20–Dmax22–S3
MAX. PRŮSAK 50 MM PODLE ČSN EN 12 390–8 (DŘÍVE "VODOSTAVEBNÍ" BETON)
OCEL: B 500B (tř. 10505 (ØR))
KRYTÍ VÝZTUŽE: 40mm

JIŽ PROVEDENÁ KONSTRUKCE

± 0.0 = 431.280			ČÍSLO PÁRE		
D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB D1.03.2a STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					
TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)					
ZPRACOVATEL DÍLCÍ ČÁSTI:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 431-4, fax: +420 567 312 435		
VEDOUcí PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	KONTROLOVAL			
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. MAREK SCHWARZ	ING. MAREK SCHWARZ	 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 431-4, fax: +420 567 312 435		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava					
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 431-4, fax: +420 567 312 435		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL				
INVESTOR: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové					
NAZEV AKCE:					
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATÓRE A TRANSFUZNÍ ODĚLENÍ					
VÝKRES					
ŽB ROZVODNA VÝKRES VÝZTUŽE					
			FORMÁT		10x A4
			DATUM		7 / 2023
			STUPEŇ		DPS
			ZAK. ČÍSLO		A 20–15–P
			MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU
			1 : 50		D1.03.2a–36