



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
JIŘÍ FIŠAR

VÝPIS VÝROBKŮ
ZÁMEČNICKÉ
VNITŘNÍ OSTATNÍ

LIST
6

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ
D1.01 ÚPRAVA OBJEKTU OLMÍ

A 20-15-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1. NP	2. NP	3. NP	n
Z105	<p>PLECHOVÁ SKŘÍŇ PRO OSAZENÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ</p> <ul style="list-style-type: none">- ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700x700 MM, HL.300 MM, PARAPET 150 MM NEBO 950 MM- DVÍŘKA 1-KŘÍDLOVÁ, PLNÁ DVÍŘKA- DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM PHP- VČETNĚ ZAPUŠTĚNÝCH ÚCHYTŮ (MUŠLE)- VČETNĚ MAGNETŮ DRŽÍCÍCH DVÍŘKA V UZAVŘENÉ POLOZE- VČETNĚ MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ PLOMBY <p>MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU RAL DLE PD INTERIÉR</p> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">- POŽADOVANÝ VZHLED STEJNÝ JAKO U SKŘÍŇE PRO HYDRANTY- PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ- NUTNO SJEDNOTIT VZHLED S HYDRANTOVÝMI SKŘÍŇEMI	3	1	2	6
					KS

