

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
—	—	1	—	1

E06

NÁSTAVBA NA STŘEŠE PRO ZAJIŠTĚNÍ IZOLOVANÉHO
PROSTUPU ROZVODŮ VZT Z PLOCHÉ STŘECHY DO INTERIÉRU

- ROZMĚR PROSTUPU STŘECHOU 250x500 MM
- VNĚJŠÍ ROZMĚR NÁSTAVBY 600x850 MM, VYÚSTĚNÍ ROZVODŮ VE VÝŠCE 1000 MM OD STŘEŠNÍHO, STŘEŠNÍ PLÁŠŤ VE SPÁDU MIN. 3°
- Z TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PLECHOVÝCH PANELŮ TL.100 MM A OCEL. NOSNÉ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ JÄCKEL 50x50x3 MM
- TVAR NÁSTAVBY "L" Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PROSTUPŮ ZE SPODNÍ STRANY Z DŮVODU ZAMEZENÍ ZATĚKÁNÍ
- VČETNĚ ZAPĚNĚNÍ OTVORU PO PROVEDENÍ ROZVODŮ
- VIZ. SCHÉMA
- KONSTRUKCE BUDE OSAZENA PŘES ROZNÁŠECÍ OBVODOVÝ PLECH TL. 8 MM NA ŽB STROPNÍ KONSTRUKCI. KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI
- OPLÁŠTĚNÍ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ
- BUDE PŘEIZOLOVÁNO STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ
- VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO UTĚSNĚNÍ OTVORU MEZI ROZVODY A KONSTRUKCÍ PUR PĚNOU
- VČETNĚ UTĚSNĚNÍ NAPOJENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA PANEL OPLÁŠTĚNÍ

MATERIÁL:

- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY
- SENDVIČOVÝ PANEL: BARVA DLE POHLEDŮ

PŮDORYS

