


LEGENDA

O ₂	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
Air _{4bar}	Potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
Air _{8bar}	Potrubí stlačeného vzduchu pro pohon chirurgických nástrojů - Cu trubka 8 bar
Vac	Potrubí vakua - Cu trubka -850 mbar
	Stávající potrubí medicínálních plynů

± 0.0 = 000.000

D2.10 PŘÍPOKA MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: JIŘÍ ŠTAJER, GAGARINOVA 878, 460 07 LIBEREC 6			JIŘÍ ŠTAJER GAGARINOVA 878, 460 07 LIBEREC 6 IČO: 08706638, DIČ: 7904192582 tel. +420 607 972 847 e-mail: jiri.stajer@gmail.com		
VEDOUČÍ PROJEKTANT RUDOLF SVOBODA	VYPRACOVAL JIŘÍ ŠTAJER	KONTROLOVAL JIŘÍ ŠTAJER			
GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 455		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU				
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL				
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové					
NÁZEV AKCE:			FORMÁT 06 x A4		
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ			DATUM 07 / 2023		
			STUPEŇ DPS		
			ZAK. ČÍSLO A 20-15-P		
			MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU		
VÝKRES	SITUACE PŘÍPOJEK MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ		1 : 250 D2.10-02		