

2.NP

LEGENDA


- K KOLENO
2xK 45° KOLENA – MÍSTO PATKOVÉHO KOLENA
PK PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° S HRLETEM PRO PŘÍPOJENÍ ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY + ZÁSUVNÉ TĚSNĚNÍ PRO d=58 (umyvadlo 58x32, dřez 58x50)
PKH PŘÍMÉ HRLO DN 110/90 PRO ZÁVĚSNÉ WC
K REDUKČNÍ EXCENTRICKÁ KRAJINA
O ODBĚROVKA (v odpovídajícím potrubí 88,5°, ve svařném potrubí 45°)
DO DVOUATĚ ODBĚROVKA 87°
HT HRLO S TĚSNĚNÍM PRO PŘÍPOJENÍ ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY VANY, SPRCHOVÉ VANOČKY, PRAČKOVÉHO STROJU A PŘÍVZDUŠKOVACÍHO VENTILU
PKH PŘÍMÉ HRLO DN 110/90 PRO ZÁVĚSNÉ WC
PKH PŘÍMÉ HRLO DN 110/90 PRO ZÁVĚSNÉ WC
HL 138 PODMÍTKOVÁ VODNÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU
HL 800N PŘÍVZDUŠKOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 110
HL 300N PŘÍVZDUŠKOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 75
OK ČISTÍCÍ KUS 90°S KRUHOVÝM OTVOREM DO SVISLÉHO POTRUBÍ

LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ HT – PŘÍPOJOVACÍ
- - - - - POTRUBÍ KS – VEDENO V ZEMI
- - - - - POTRUBÍ HEPE – PŘÍPOJOVACÍ
- - - - - POTRUBÍ PPR

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ A MÍSTO NÁPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVĚ.
PŘEDSTĚNOVÝ MONTÁŽNÍ PRŮVĚR PRO ZÁVĚSNÉ WC S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU
ODPADNÍ POTRUBÍ SPALŠOVACÍ VODY Z POLYPROPYLENU – SYSTÉM HT VĚTVNÉ TVAROVÉK SPOJOVANÉ HRLOLY S TĚSNICÍM KROUČKY, SVISLÉ POTRUBÍ SPALŠOVACÍ VODY Z PVC SYSTÉMU KD SPOJOVANÉ HRLOLY S TĚSNICÍM KROUČKY
VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘECHU, PŘED OSAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE, KTERÁ BUDE DODANA SPOLEČNĚ SE STŘEŠNÍ KRYTINOU, BUDE POTRUBÍ ZVRAČENO NA POTŘEBNOU DĚLKU.
PŘÍSTUPNÝ OTVOR K ČISTIČNÍM KUSŮM BUDE OPAJEN DÍRKY 150 x 150 mm

Investor:	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03, Hradec Králové	Zpracovatel:	 DIGITRONIC CZ s.r.o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	Oblastní nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov k.ú. Trutnov [769029] parc. č. st. 1716	Datum:	09/2022
Vešlou projekt:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Číslo:	D.1.4.E Zařízení technických instalací
Vypracoval:	Kateřina Hlavová	Formát:	A2x3
Alco:	Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov	Měřítko:	1:50
Obsah:	Kanalizace - podélný řez 1/2	Číslo výjevu:	D.1.4.E5