



## Legenda svítidel

### nemocnice Trutnov

|     |      |   |
|-----|------|---|
| D1  | 30 * | 160322/A5 A17-10061CW-LGL TRON prism (36.0 W)         |
| A2  | 97 * | 161006/A1 A39-10149CSD (47.0 W)                       |
| A1  | 22 * | 161006/A2 A39-10148CSD (36.0 W)                       |
| B1  | 6 *  | 40003 BS100 LED REGOLABILE S670 4K (32.0 W)           |
| C1  | 12 * | A44-10160CM Lunako LED (24.0 W)                       |
| C2  | 4 *  | A44-10210CM LUNAKO LED 36w O (36.0 W)                 |
| NA2 | 9 *  | Emergency Lighting 19329 L.LARG DWCL AT OPT GL SA LT0 |
| NA1 | 43 * | 19328 L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LT0 SYM               |
| N1  | 50 * | 19220 + 19044 Signalizační tabulky                    |

## Legenda elektro

- ⌘ klíčový přepínač 230V/10A fáz.7
- ⌘ přepínač 230V/10A fáz.6
- ⌘ vypínač 230V/10A fáz.1
- ⌘ vypínač 230V/10A fáz.5
- ✕ svítidlo stropní, kabelový vývod
- ✕ svítidlo nástěnné, kabelový vývod
- ⌘ zásuvka 230V/16A
- ⌘ zásuvka 230V/16A S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
- zásuvky CYKY 3Cx2,5
- osvětlení CYKY 2-5x1,5
- ☐ větrací tlačítko
- ☐ požární tlačítko
- instalační krabice vývodka
- detektor kouře

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 4.NP

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI      | PLOCHA [m²] |
|------|----------------------|-------------|
| 301  | HALA                 | 44,75       |
| 302  | SCHODIŠTĚ            | 18,88       |
| 303  | VÝTAH                | 6,96        |
| 304  | ZASEDACÍ MÍSTNOST    | 84,50       |
| 305  | KNIHOVNA             | 22,87       |
| 306  | UKLIDOVÁ KOMORA      | 3,14        |
| 307  | PŘEDSÍŇ WC           | 1,80        |
| 308  | WC                   | 1,20        |
| 309  | PŘEDSÍŇ WC           | 2,00        |
| 310  | WC                   | 1,20        |
| 311  | INVALIDNÍ WC         | 5,52        |
| 312  | SKLAD                | 12,90       |
| 313  | KANCELÁŘ             | 18,24       |
| 314  | KANCELÁŘ             | 18,67       |
| 315  | KANCELÁŘ             | 15,44       |
| 316  | KANCELÁŘ             | 15,44       |
| 317  | KANCELÁŘ             | 15,15       |
| 318  | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY | 3,95        |
| 319  | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI | 3,95        |
| 320  | KANCELÁŘ             | 14,02       |
| 321  | KANCELÁŘ             | 13,95       |
| 322  | KANCELÁŘ             | 11,52       |
| 323  | KANCELÁŘ             | 12,59       |
| 324  | KANCELÁŘ             | 14,68       |
| 325  | SKLAD                | 10,00       |
| 326  | CHODBA               | 31,00       |

S

P

E

SDRUŽENÍ PROJEKTANT?  
ELEKTROTECHNIK?

Jiřní 870  
500 72 Hradec Králové 3

|                   |  |                |   |
|-------------------|--|----------------|---|
| Investor:         | Královéhradecký kraj<br>Pivovarské náměstí 1245<br>500 03, Hradec Králové                                      | Zpracovatel:   | <br>DIGITRONIC CZ s. r. o.<br>Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové<br>www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz |
| Místo stavby:     | Oblastní nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého<br>77, 541 01 Trutnov<br>k.ú. Trutnov [769029]<br>parc. č. st. 1716 | Datum:         | 12/2022   |
| Vedoucí projektu: | Ing. Jan Dinga   | Stupeň PD:     | DPS   |
| Zodp. projektant: | Petr Vodička   | Část:          | D.1.4.G - elektroinstalace  |
| Vypracoval:       | Petr Vodička   | Paré:          | Formát: A4  |
| Akce:             | Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov   | Měřitko:       | -   |
| Obsah:            | 3.NP - elektrorozvody  | Číslo výkresu: | D.1.4.E2  |