

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- ① ZAŘ. Č. 1 VENKOVNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ (PRO 3.NP - VRV SYSTÉM)

CHLADICI VÝKON 33,6 kW

ROZMĚR 1090*1625*380 mm

HMOTNOST 157 kg

PŘÍKON 14 kW

NAPÁJENÍ 400 V, 35 A
- ② ZAŘ. Č. 2 VENKOVNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ (PRO 4.NP - VRV SYSTÉM)

CHLADICI VÝKON 33,6 kW

ROZMĚR 1090*1625*380 mm

HMOTNOST 157 kg

PŘÍKON 14 kW

NAPÁJENÍ 400 V, 35 A
- ①.1 VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA CHLAZENÍ

CHLADICI VÝKON 1,6 kW

ROZMĚR (ŠxVxH) 818*316*189 mm

HMOTNOST 8,4 kg

PŘÍKON 30 W

NAPÁJENÍ 230 V
- ①.2 VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA CHLAZENÍ

CHLADICI VÝKON 2,2 kW

ROZMĚR (ŠxVxH) 818*316*189 mm

HMOTNOST 8,4 kg

PŘÍKON 30 W

NAPÁJENÍ 230 V
- ①.3 VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA CHLAZENÍ

CHLADICI VÝKON 2,8 kW

ROZMĚR (ŠxVxH) 818*316*189 mm

HMOTNOST 8,4 kg

PŘÍKON 30 W

NAPÁJENÍ 230 V
- ①.4 VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA CHLAZENÍ

CHLADICI VÝKON 3,6 kW

ROZMĚR (ŠxVxH) 818*316*189 mm

HMOTNOST 8,4 kg

PŘÍKON 30 W

NAPÁJENÍ 230 V
- ①.5 VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA CHLAZENÍ

CHLADICI VÝKON 4,5 kW

ROZMĚR (ŠxVxH) 818*316*189 mm

HMOTNOST 8,4 kg

PŘÍKON 30 W

NAPÁJENÍ 230 V

LEGENDA


- ===== CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu (KAPALINA/PLYN) VČ. IZOLACE
- ▶ ODBOČKY POMOCÍ Y ROBOČOČAŮ (REFNET) DLE VÝROBCE ZAŘÍZENÍ

BUDE POUŽITO PŘEDIZOLOVANÉ CHLADIVOVÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ:

PŘEHLED POUŽITÉ ROZMĚROVÉ ŘADY:

- 6 - 1/4" (6,35x0,8)
- 10 - 3/8" (9,52x0,8)
- 12 - 1/2" (12,7x0,8)
- 16 - 5/8" (15,88x1)
- 18 - 3/4" (19,05x1)
- 22 - 7/8" (22,2x1)
- 28 - 1 1/8" (28,58x1)

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
401	HALA	7,88
402	SCHODIŠTĚ	20,00
403	VÝTAH	6,96
404	PC STÁVAJÍCÍ SERVER	9,06
405	KANCELÁŘ	8,56
406	KANCELÁŘ	28,06
407	SKLAD	10,58
408	CHODBA	61,68
409	SOCIÁLNÍ ŽÁZEMÍ MUŽI	3,95
410	SOCIÁLNÍ ŽÁZEMÍ ŽENY	3,95
411	SPRCHA MUŽI	2,45
412	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,45
413	INVALIDNÍ WC	5,35
414	KANCELÁŘ	24,40
415	KANCELÁŘ	21,73
416	KANCELÁŘ	23,45
417	KANCELÁŘ	17,10
418	KANCELÁŘ	16,67
419	SERVER	4,00
420	SERVER	4,00
421	KANCELÁŘ	18,24
422	KANCELÁŘ	18,67
423	KANCELÁŘ	15,44
424	KANCELÁŘ	15,44
425	KANCELÁŘ	15,15
426	KUCHYŇKA	14,75
427	CHODBA	12,75
428	KANCELÁŘ - ASISTENTKA	27,02
429	ŘEDITELNA	43,25
430	SPRCHA ŽENY	3,45

Investor:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Oblastní nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov k.ú.: Trutnov (769029) p.č. 1716				
Hlavní projektant:	Ing. Jan Dinga	Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga		Stupeň PD:
Vypracoval:	Ing. Petr Vanický, Ing. Jitka Fleglová			Datum:	09/2022
Část:	D.1.4.B CHLAZENÍ			Zakázka číslo:	4433
				Revize:	00
Alce:	NÁSTAVBA PROVOZNĚ TECHNICKÉHO OBJEKTU - ON TRUTNOV				Paré: Formát: A3x3 Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: D.1.4.B.03
Obsah:	PŮDORYS 4.NP				