

LEGENDA


- K KOLENO
2xK 45° KOLENA – MÍSTO PATKOVÉHO KOLENA
PK PŘÍPOJNÉ KOLENO 90° S HŘEDEM PRO PŘÍPOJENÍ ZAPACHOVÉ UZÁVĚRY + ZÁSUVNÉ TĚSNĚNÍ PRO d=58 (umyvadlo 58x32, dřez 58x50)
PH PŘÍMÉ HŘEZO DN 110/90 PRO ZÁVĚSNÉ WC
K REDUKČNÍ EXCENTRICKÁ KŘIVKA
O OBERŘÍZKA (v odpovídajícím průměru 88,5° ve svislém potrubí 45°)
DO DVOUČTĚ OBERŘÍZKA 87°
HT HŘEZO S TĚSNĚNÍM PRO PŘÍPOJENÍ ZAPACHOVÉ UZÁVĚRY VANY, SPRCHOVÉ VANOČKY PRAČEČNÍHO STROJU A PŘÍVZDUŠNÍHO VENTILU
HL 138 PODOMKOVÁ VODNÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU
HL 900N ECO PŘÍVZDUŠNÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 110
HL 900N PŘÍVZDUŠNÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 75
ØČ ČISTIČ KUSŮ 90°S KRUHOVÝM OTVOREM DO SVISLÉHO POTRUBÍ

LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ HT – PŘÍPOJNÁČ
----- POTRUBÍ KS – VEDENÍ V ZEMĚ
----- POTRUBÍ HEPE – PŘÍPOJNÁČ
----- POTRUBÍ PPR

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ A MÍSTO NÁPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVĚ.
PŘEDSTĚNOVÝ MONTÁŽNÍ PRŮVĚR PRO ZÁVĚSNÉ WC S OVAŘANÍM ZEPŘEDU
OPAKOVANÉ POTRUBÍ SPALŠOVÝCH VODŮ Z POLYPROPÉNU – SYSTÉM HT VĚTŠINĚ TVAROVÉ SPOLUOVANÉ HŘEZY S TĚSNĚNÍM KROUČKY
KROUČKY SVISLÉ POTRUBÍ SPALŠOVÝCH VODŮ Z PVC SYSTÉMU KČ SPOLUOVANÉ HŘEZY S TĚSNĚNÍM KROUČKY
VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE PŘI MONTÁŽI VYVĚRENO MIN. 500 mm NAD STŘECHOU, PŘED OSAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE, KTERÁ BUDE DODANA SPOLEČNĚ SE STŘEŠNÍ KRYTINOU, BUDE POTRUBÍ ZVRAĆENO NA POTŘEBNOU DÉLKU.
PŘÍSTUPNÝ OTVOR K ČISTIČU KUSŮM BUDE OPAŘEN DVĚRY 150 x 150 mm

Investor:	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 124/5 500 03, Hradec Králové	Zpracovatel:	 DIGITRONIC CZ s.r.o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	Občasná nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov k.ú. Trutnov [769029] parc. č. st. 1716	Datum:	09/2022
Vešlou projekt:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS
Zápis projektant:	Ing. Jan Dinga	Číslo:	D.1.4.E Zařízení technických instalací
Vypracoval:	Kateřina Hlavová	Formát:	A2x3
Alce:	Nástavba provozné technického objektu - ON Trutnov	Měřítko:	1:50
Obloh:	Kanalizace - podélný řez 2/2	Číslo výjevu:	D.1.4.E6