

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1 ZAŘ. Č. 1 VENKOVNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ (PRO 3.NP – VRV SYSTÉM)

CHLADICÍ VÝKON 33,6 kW

ROZMĚR 1090*1625*380 mm

HMOTNOST 157 kg

PŘÍKON 14 kW

NAPÁJENÍ 400 V, 35 A
- 2 ZAŘ. Č. 2 VENKOVNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ (PRO 4.NP – VRV SYSTÉM)

CHLADICÍ VÝKON 33,6 kW

ROZMĚR 1090*1625*380 mm

HMOTNOST 157 kg

PŘÍKON 14 kW

NAPÁJENÍ 400 V, 35 A
- X.1 VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA CHLAZENÍ

CHLADICÍ VÝKON 1,6 kW

ROZMĚR (ŠxVxH) 818*316*189 mm

HMOTNOST 8,4 kg

PŘÍKON 30 W

NAPÁJENÍ 230 V
- X.2 VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA CHLAZENÍ

CHLADICÍ VÝKON 2,2 kW

ROZMĚR (ŠxVxH) 818*316*189 mm

HMOTNOST 8,4 kg

PŘÍKON 30 W

NAPÁJENÍ 230 V
- X.3 VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA CHLAZENÍ

CHLADICÍ VÝKON 2,8 kW

ROZMĚR (ŠxVxH) 818*316*189 mm

HMOTNOST 8,4 kg

PŘÍKON 30 W

NAPÁJENÍ 230 V
- X.4 VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA CHLAZENÍ

CHLADICÍ VÝKON 3,6 kW

ROZMĚR (ŠxVxH) 818*316*189 mm

HMOTNOST 8,4 kg

PŘÍKON 30 W

NAPÁJENÍ 230 V
- X.5 VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA CHLAZENÍ

CHLADICÍ VÝKON 4,5 kW

ROZMĚR (ŠxVxH) 818*316*189 mm

HMOTNOST 8,4 kg

PŘÍKON 30 W

NAPÁJENÍ 230 V

LEGENDA


- CHLADIVOVÉ POTRUBÍ Cu (KAPALINA/PLYN) VČ. IZOLACE
- ODBOČKY POMOCÍ Y ROBOČOVAČŮ (REFNET) DLE VÝROBCE ZAŘÍZENÍ

BUDE POUŽITO PŘEDIZOLOVANÉ CHLADIVOVÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ:

PŘEHLED POUŽITÉ ROZMĚROVÉ ŘADY:

- 6 – 1/4" (6,35x0,8)
- 10 – 3/8" (9,52x0,8)
- 12 – 1/2" (12,7x0,8)
- 16 – 5/8" (15,88x1)
- 18 – 3/4" (19,05x1)
- 22 – 7/8" (22,2x1)
- 28 – 1 1/8" (28,58x1)

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
301	HALA	44,75
302	SCHODIŠTĚ	18,88
303	VÝTAH	6,96
304	ZASEDACÍ MÍSTNOST	84,50
305	KNHOVNA	22,87
306	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,14
307	PŘEDSÍŇ WC	1,80
308	WC	1,20
309	PŘEDSÍŇ WC	2,00
310	WC	1,20
311	INVALIDNÍ WC	5,62
312	SKLAD	12,90
313	KANCELÁŘ	18,24
314	KANCELÁŘ	18,67
315	KANCELÁŘ	15,44
316	KANCELÁŘ	15,44
317	KANCELÁŘ	15,15
318	SOCIÁLNÍ ŽÁZEMÍ ŽENY	3,95
319	SOCIÁLNÍ ŽÁZEMÍ MUŽI	3,95
320	KANCELÁŘ	14,02
321	KANCELÁŘ	13,95
322	KANCELÁŘ	11,52
323	KANCELÁŘ	12,59
324	KANCELÁŘ	14,68
325	SKLAD	10,00
326	CHODBA	31,00

Investor:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			 Digitronic CZ s. r. o. Símkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Oblastní nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov k.ú.: Trutnov (769029) p.č. 1716				
Hlavní projektant:	Ing. Jan Dinga	Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga		Stupeň PD: DPS
Vypracoval:	Ing. Petr Vanický, Ing. Jitka Fleglová				Datum: 09/2022
Část:	D.1.4.B CHLAZENÍ		Zakázka číslo: 4433	Revize: 00	
Alce:	NÁSTAVBA PROVOZNĚ TECHNICKÉHO OBJEKTU - ON TRUTNOV			Paré:	
Obsah:				Formát: A3x3	
				Měřítko: 1:50	
PŮDORYS 3.NP			Číslo výkresu D.1.4.B.02		