

Ing. arch. Andrej Kušnierik  
Vinice 552  
277 16 Všetaty

Vaše zpráva zn. / ze dne:	Naše zn./č.j.:	Vyřizuje:	Tel/e-mail:	V Hradci Králové dne:
/21. 3. 2023	SEI-0888/2023 SEI-7527/2023/52.101	Ing. Jana Pazderková	604210871 jpazderkova@cr-sei.cz	28. 3. 2023

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost při výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou energie „Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - projektová dokumentace“**

S odvoláním na Vaši žádost o vydání závazného stanoviska ze dne 21. 3. 2023 vydává Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj Státní energetické inspekce, jako dotčený orgán příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující závazné stanovisko:

Na základě níže uvedeného odůvodnění s o u h l a s í m e s vydáním změny stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost při výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou energie „Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - projektová dokumentace“.

Předložená projektová dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost při výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou energie „Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - projektová dokumentace“ vypracovaná v 1/2022 a 11/2022 společností Energy Benefit Centre a.s., Praha, hlavní projektant Ing. Vladimír Fiedler, autorizovaná osoba ČKAIT č. 0601590, navrhuje pro stavebníka, Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost dvou nových rodinných domů pro osoby se

zdravotním postižením s téměř nulovou spotřebou energie v katastrálním území Jičín (659541), parcelní č. 1628, 1629, 1630, 1631/1, 1889.

Stavebník splňuje požadavky na energetickou náročnost při výstavbě nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona, které jsou stanoveny vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (dále jen „vyhláška“). Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) vyhlášky, tj. primární energie z neobnovitelných zdrojů, celková dodaná energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla, nejsou vyšší než referenční hodnoty všech ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu tak, jak požaduje ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky. Původní žádost o stavební povolení byla podána dne 22. 11. 2021.

Tyto skutečnosti jsou doloženy průkazy energetické náročnosti budovy č. evidenční 395827.2 ze dne 31. 12. 2022 a č. evidenční 395897.1 ze dne 31. 12. 2022 zpracovanými energetickým specialistou Martinem Fejkem držícím oprávnění MPO č. 294 ke zpracování průkazů.

S pozdravem

Ing. Hana Stejskalová  
ředitelka územního inspektorátu