



HZSHX008IBXO



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje krajské ředitelství

nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové



Č. j.: HSHK- 2880-2/2023
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Vyřizuje: kpt. Ing. Jiří Kašpar
Tel.: 950 530 734
E-mail: jiri.kaspar@hzscr.cz

Datum: 24. 08. 2023

Adresát:
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
ID DS: fzc6jud

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

Místo stavby:

Československé armády 333/37, 500 03 Hradec Králové
k. ú.: Hradec Králové, parc. č. 240/1, 240/27, 1487, parc. č. st. 291/2

Stavebník:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Předložená dokumentace:

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením
vypracoval: Ing. Matěj Kudlík, ČKAIT 1102890
datum: 05.2023

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 17. srpna 2023. Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31

odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení

název: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

vypracoval: Ing. Ivana Bednářková, ČKAIT 1102604

datum: 04.2023

počet stran: textová a výpočtová část včetně titulní strany 141xA4 + výkresová část 93xA4 (Situace odstupových vzdáleností - 21xA4, Půdorys 1.PP nový stav - 12xA4, Půdorys 1.NP nový stav - 12xA4, Půdorys 2.NP nový stav - 12xA4, Půdorys 3.NP nový stav - 12xA4, Půdorys 4.NP nový stav - 12xA4, Půdorys 5.NP nový stav - 12xA4).

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb kategorie 0 a I, a pouze v případě stavebního objektu krajského depozitáře včetně přístavby (zastavěné plochy 2376 m², výšky stavby převyšující 9 m, u kterého nejsou splněny stavebně technické parametry stavby pro kategorii III), která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

Upozorňujeme, že požárně nebezpečný prostor zasahuje za hranici stavebního pozemku (definován parc. č. 240/1, 240/27, 1487, parc. č. st. 291/2, k.ú. Hradec Králové) a to na pozemky parc.č. 239/4, 239/105, v k.ú. Hradec Králové (jedná se o pozemky veřejného

prostranství, vlastník: Statutární město Hradec Králové) a dále na parc.č. 240/7, k.ú. Hradec Králové (jedná se o pozemek manipulační plochy, vlastník: Česká republika). Dále upozorňujeme, že projektová dokumentace systému elektrické požární signalizace neodpovídá údajům obsažených v požárně bezpečnostním řešení, zejm. se jedná o ovládání dveří v 1.NP mezi místnostmi 1.24b a 1.24c, 1.24b a 1.24, mezi 1.09b a 1.08, 1.09b a 1.09a, počty ovládaných požárních klappek atd.

kpt. Ing. Jiří Kašpar

stavební prevence

úřední osoba