



POZN.: Dle ČSN 73 6005 (nejmenší dovolené krytí podzemních sítí), je stanovená minimální hloubka krytí v chodníku 1m. Minimální spád dešťové přípojky je 1%. Při zjištění napojení přípojky na stávající areálovou síť je třeba zachovat minimální spád dešťové přípojky ke stávající síti i za předpokladu snížení minimálního dovoleného krytí až do nezámrazné hloubky (předpoklad 800 mm).

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Václav Dyntar	Ing. Pavel Ježek	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
INVESTOR	Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		FORMÁT	2xA4
MÍSTO STAVBY	p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)		DATUM	03/2020
STAVBA	OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)		STUPEŇ PD	DPS
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. 1:20 D.1.1.09
OBSAH	DETAIL ZAZDĚNÍ OTVORU			