



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	OSVĚTLENÍ
1.01	ZADÍŘEŘÍ	49,29m²	100 Lx
1.02	VSTUPNÍ HALA	85,75m²	100 Lx
1.03	PROSTOR PRO VOZÍKY	14,04m²	100 Lx
1.04	CHODBA	14,09m²	100 Lx
1.05	WC MUŽI	10,87m²	200 Lx
1.06	WC ŽENY	10,33m²	200 Lx
1.07	POKLADNA-KLIENTI	3,41m²	300 Lx
1.08	POKLADNA	4,64m²	500 Lx
1.09	INDEKTRINOVÉ VIDECE	14,63m²	500 Lx
1.10	OSTRAHA	11,56m²	500 Lx
1.11	DOBĚRY	6,09m²	500 Lx
1.12	TRIAČE+VIDENCE	9,05m²	500 Lx
1.13	INDEKTRINOVÉ VIDECE	12,33m²	500 Lx
1.14	VSTUPNÍ HALA URGENT	90,00m²	200 Lx
1.15	ČEKÁRNA	42,50m²	200 Lx
1.16	WC ŽENY	7,02m²	200 Lx
1.17	WC MUŽI	7,02m²	200 Lx
1.18	WC JEDNOL.	4,32m²	200 Lx
1.19	WC PERSNÁL	2,70m²	200 Lx
1.20	CHODBA	22,26m²	100 Lx
1.21	AMBLANCE LSP	18,53m²	100 Lx
1.22	AMBLANCE	19,11m²	100 Lx
1.23	AMBLANCE	19,05m²	100 Lx

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	OSVĚTLENÍ
1.50	CHODBA	16,69m²	100 Lx
1.51	SKLAD	5,53m²	100 Lx
1.52	SCHODIŠTĚ	20,56m²	100 Lx
1.53	CHODBA	8,72m²	100 Lx
1.54	SKLAD	24,81m²	100 Lx
1.55	PŘEDSÍŇ	3,87m²	100 Lx
1.56	SOCIALNÍ ZÁŘEŽENÍ	3,33m²	200 Lx
1.57	VROČNÍ SESTRA URGENT	15,70m²	500 Lx
1.58	PŘEDSÍŇ	3,29m²	100 Lx
1.59	SOCIALNÍ ZÁŘEŽENÍ	3,24m²	200 Lx
1.60	LEKÁRSKÝ POKU URGENT	13,86m²	500 Lx
1.61	PŘEDSÍŇ	2,84m²	100 Lx
1.62	SOCIALNÍ ZÁŘEŽENÍ	3,03m²	200 Lx
1.63	DENNÍ MÍSTNOST URGENT	38,97m²	300 Lx
1.64	SEPTICKÁ AMBLANCE	25,40m²	1000 Lx
1.65	CHIRURGICKÁ AMBLANCE	24,09m²	1000 Lx
1.66	SKLAD	7,88m²	100 Lx
1.67	WC MUŽI	11,80m²	200 Lx
1.68	WC ŽENY	7,43m²	200 Lx
1.69	CHODBA	66,45m²	100 Lx
1.70	EXPEKTRACNÍ LÚŽKA+KŘESLA	241,65m²	500 Lx
1.71	SOCIALNÍ ZÁŘEŽENÍ	6,09m²	200 Lx
1.72	SKLAD	6,27m²	100 Lx

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	OSVĚTLENÍ
1.73	ČISTÍČ MÍSTNOSTI	9,07m²	200 Lx
1.74	RESUSCITAČNÍ BOX	36,86m²	500 Lx
1.75	DENNÍ MÍSTNOST SANITAŘI	10,70m²	300 Lx
1.76	TRIAČE	22,71m²	500 Lx
1.77	KRYTÝ PŘÍJEZD RZL/RZP	89,82m²	200 Lx
1.78	EXPEKTRACNÍ LÚŽKA	13,78m²	500 Lx
1.79	SOCIALNÍ ZÁŘEŽENÍ	3,04m²	200 Lx
1.80	DČISTA	10,36m²	200 Lx
1.81	DVLADOVNA RIG	8,44m²	300 Lx
1.82	POPSIDOVNA+ZÁČEMÍ RIG	14,46m²	300 Lx
1.83	CHODBA	35,87m²	100 Lx
1.84	OKLIDOVNA MÍSTNOST	2,99m²	200 Lx
1.85	SABROVNA	25,48m²	500 Lx
1.86	WC PERSNÁL	6,80m²	200 Lx
1.87	SKLAD	14,52m²	100 Lx
1.88	ZÁKROPOVÝ SÁLEK 1	22,39m²	1000 Lx
1.89	ZÁKROPOVÝ SÁLEK 2	22,07m²	1000 Lx

- ✗ Přepínač křížový 230V/10A zapuštěný, řazení 7
- ✗ Přepínač sřídový dvojtyp 230V/10A zapuštěný, řazení 7
- ✗ Přepínač sřídový 230V/10A zapuštěný, řazení 5
- ✗ výpínač jednodřívový 230V/10A zapuštěný, řazení 1
- ✗ Přepínač sřídový 230V/10A zapuštěný, řazení 6
- ✗ Tlačítkový ovladač 230V/10A zapuštěný, řazení 1/0
- ✗ Polýbový spínač PIR nástěnný,
- Neoznačené kabelové prvky CYKY volně v pokladech a ve stěněch.
- △ Kabelové prvky CYKY volně v pokladech v kabelovně žlabu DZL 60X300

LEGENDA SVITIDEL				
Hodnoty osvětlení a výpočet proveden podle ČSN EN 12 464-1				
Průběžný svítidlo	Typ	Název	Stavba svítidla	Pokrytí
A	Vestavní zářivka 40W, IP54	Lighting for cation room	1 x LED, 40W, 800lm, 2700K	3
B	Vestavní zářivka 18W, IP54	Lighting for cation room	1 x LED, 18W, 360lm, 2700K	74
C	Vestavní zářivka 34W, IP54	Lighting for cation room	1 x LED, 34W, 680lm, 2700K	87
D	Vestavní zářivka 37W, IP54	Interior lighting	1 x LED, 37W, 740lm, 4000K	7
E	Vestavní zářivka 84W, IP54	Interior lighting	1 x LED, 84W, 1680lm, 2700K	30
F	Vestavní zářivka 140W, IP54	Lighting for cation room	1 x LED, 140W, 2800lm, 2700K	12
G	Vestavní zářivka 180W, IP54	Lighting for cation room	1 x LED, 180W, 3600lm, 2700K	17
H	Vestavní zářivka 33W, IP54	Lighting for cation room	1 x LED, 33W, 660lm, 2700K	16
I	Vestavní zářivka 30W, IP54	Lighting for cation room	1 x LED, 30W, 600lm, 2700K	15
J	Vestavní zářivka 30W, IP54	Production lighting	1 x LED, 30W, 600lm, 2700K	6
K	LED-free pot luminaires	Interior lighting	1 x LED, 9W, 180lm, 1800K	1
L	Vestavní zářivka 30W, IP54	Emergency lighting	1 x LED, 30W, 600lm, 2700K	25
M	Vestavní zářivka 30W, IP54	Emergency lighting	1 x LED, 30W, 600lm, 2700K	42
N3	Vestavní zářivka 30W, IP54	Emergency lighting	2 x LED, 30W, 600lm, 2700K	2