


PROFESE : Měření a regulace			 INELSEV INELSEV ENERGIE s.r.o. Na Ležánkách 1813, 530 03 Pardubice tel./fax: 466 410 206	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
Zdeněk Slezák	Zdeněk Slezák	Ing. Jaroslav Fírbas		
INVESTOR : Královesradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové			ČÍSLO ZAKÁZKY	2393009
NÁZEV AKCE: Urgentní příjem, přístavba a stavební úpravy části pavilonu "A" a "B" OBJEKT: SO-01, Přístavba a stavební úpravy části pavilonu "A" a "B" DÍLČÍ ČÁST: Měření a regulace			FORMÁT A4	3+1
			STUPEŇ PD	DPS
			DATUM	08/2023
			MĚŘÍTKO	- - -
NÁZEV VÝKRESU : SEZNAM KABELŮ			ČÍSLO VÝKRESU : MR03	PARÉ Č.:

Kabelový seznam

typ	odkud	kam	poznámka	délka [m]
PRAFlaSafe® X J 3x1,5	DT1.65	DT1.23	napájení	15
PRAFlaSafe® X J 3x1,5				15
CYKY J 3x1,5	DT1.63	DT1.64	napájení	15
CYKY J 3x1,5	DT1.64	DT1.65	napájení	10
CYKY J 3x1,5	DT1.23	DT1.22	napájení	10
CYKY J 3x1,5	DT1.22	DT1.21	napájení	10
CYKY J 3x1,5	DT2.51	DT2.52	napájení	10
CYKY J 3x1,5	DT2.52	DT2.55	napájení	10
CYKY J 3x1,5	DT2.55	DT2.56	napájení	10
CYKY J 3x1,5	DT2.56	DT2.59	napájení	10
CYKY J 3x1,5	DT2.59	DT2.60	napájení	10
CYKY J 3x1,5	DT2.60	DT2.61	napájení	10
CYKY J 3x1,5	DT2.61	DT2.62	napájení	10
CYKY J 3x1,5	DT2.62	DT2.63	napájení	10
CYKY J 3x1,5				125
JYStY 2x2x0,8	DT1.21	IRC1.21.1	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT1.21	SQ1.21.1	okenní kontakt	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.21	QA1.21	komunikace, místní ovladač	5
JYStY 2x2x0,8	DT1.21	FC1.21	komunikace, fancoil	5
JYStY 2x2x0,8	DT1.21	DT1.22	komunikace, IRC regulátory	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.22	IRC1.22.1	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT1.22	SQ1.22.1, SQ1.22.2	okenní kontakty	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.22	QA1.22	komunikace, místní ovladač	5
JYStY 2x2x0,8	DT1.22	FC1.22	komunikace, fancoil	5
JYStY 2x2x0,8	DT1.22	DT1.23	komunikace, IRC regulátory	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.23	IRC1.23.1	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT1.23	SQ1.23.1	okenní kontakt	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.23	QA1.23	komunikace, místní ovladač	5
JYStY 2x2x0,8	DT1.23	FC1.23	komunikace, fancoil	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.63	IRC1.63.1, IRC1.63.2	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT1.63	SQ1.63.1	okenní kontakt	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.63	QA1.63	komunikace, místní ovladač	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.63	FC1.63	komunikace, fancoil	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.63	DT1.64	komunikace, IRC regulátory	15
JYStY 2x2x0,8	DT1.64	IRC1.64.1, IRC1.64.2	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT1.64	SQ1.64.1, SQ1.64.2, SQ1.64.3	okenní kontakt	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.64	QA1.64	komunikace, místní ovladač	8
JYStY 2x2x0,8	DT1.64	FC1.64	komunikace, fancoil	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.64	DT1.65	komunikace, IRC regulátory	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.65	IRC1.65.1	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT1.65	SQ1.65.1, SQ1.65.2	okenní kontakt	10
JYStY 2x2x0,8	DT1.65	QA1.65	komunikace, místní ovladač	8
JYStY 2x2x0,8	DT1.65	FC1.65	komunikace, fancoil	8
JYStY 2x2x0,8	DT2.51	IRC2.51.1	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT2.51	SQ2.51.1, SQ2.51.2	okenní kontakty	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.51	QA2.51	komunikace, místní ovladač	8

Kabelový seznam

typ	odkud	kam	poznámka	délka [m]
JYStY 2x2x0,8	DT2.51	FC2.51	komunikace, fancoil	5
JYStY 2x2x0,8	FC2.51	DT2.52	komunikace, IRC regulátory	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.52	IRC2.52.1, IRC2.52.1	ovládání IRC hlavice	15
JYStY 2x2x0,8	DT2.52	SQ2.52.1, SQ2.52.2, SQ2.52.3	okenní kontakty	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.52	QA2.52	komunikace, místní ovladač	8
JYStY 2x2x0,8	DT2.52	FC2.52	komunikace, fancoil	5
JYStY 2x2x0,8	DT2.52	DT2.55	komunikace, IRC regulátory	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.55	IRC2.55.1 IRC2.55.2	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT2.55	SQ2.55.1, SQ2.55.2, SQ2.55.3, SQ2.55.4	okenní kontakty	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.55	QA2.55	komunikace, místní ovladač	8
JYStY 2x2x0,8	DT2.55	FC2.55	komunikace, fancoil	5
JYStY 2x2x0,8	DT2.55	DT2.56	komunikace, IRC regulátory	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.56	IRC2.56.1 IRC2.56.2	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT2.56	SQ2.56.1, SQ2.56.2	okenní kontakty	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.56	QA2.56	komunikace, místní ovladač	5
JYStY 2x2x0,8	DT2.56	FC2.56	komunikace, fancoil	5
JYStY 2x2x0,8	DT2.56	DT2.59	komunikace, IRC regulátory	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.59	IRC2.59.1, IRC2.59.2	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT2.59	SQ2.59.1, SQ2.59.2, SQ2.59.3, SQ2.59.4	okenní kontakty	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.59	QA2.59	komunikace, místní ovladač	8
JYStY 2x2x0,8	DT2.59	FC2.59	komunikace, fancoil	5
JYStY 2x2x0,8	DT2.59	DT20.60	komunikace, IRC regulátory	10
JYStY 2x2x0,8	DT20.60	IRC2.60.1, IRC2.60.2	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT20.60	SQ2.60.1, SQ2.60.2, SQ2.60.3	okenní kontakty	10
JYStY 2x2x0,8	DT20.60	QA2.60	komunikace, místní ovladač	8
JYStY 2x2x0,8	DT20.60	FC2.60	komunikace, fancoil	5
JYStY 2x2x0,8	DT20.60	DT2.61	komunikace, IRC regulátory	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.61	IRC2.61.1, IRC2.66.2	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT2.61	SQ2.61.1, SQ2.61.2, SQ2.62.3, SQ2.61.4	okenní kontakty	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.61	QA2.61	komunikace, místní ovladač	8
JYStY 2x2x0,8	DT2.61	FC2.61	komunikace, fancoil	5
JYStY 2x2x0,8	DT2.61	DT2.62	komunikace, IRC regulátory	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.62	IRC2.62.1, IRC2.62.2	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT2.62	SQ2.62.1, SQ2.62.2, SQ2.62.3	okenní kontakty	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.62	QA2.62	komunikace, místní ovladač	9

Kabelový seznam

typ	odkud	kam	poznámka	délka [m]
JYStY 2x2x0,8	DT2.62	FC2.62	komunikace, fancoil	5
JYStY 2x2x0,8	DT2.62	DT2.63	komunikace, IRC regulátory	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.63	IRC2.63.1, IRC2.63.2	ovládání IRC hlavice	12
JYStY 2x2x0,8	DT2.63	SQ2.63.1, SQ2.63.2	okenní kontakty	10
JYStY 2x2x0,8	DT2.63	QA2.63	komunikace, místní ovladač	8
JYStY 2x2x0,8	DT2.63	FC2.63	komunikace, fancoil	5
JYStY 2x2x0,8				662
PRAFlaCom® F 2x2x0,8	DT1.23	DT1.63	komunikace, IRC regulátory	15
PRAFlaCom® F 2x2x0,8	DT1.65	DT2.51	komunikace, IRC regulátory	20
PRAFlaCom® F 2x2x0,8				35
FTP cat 5e, B2ca m.č. 1.63 s1d1a1	DT1.21		Ethernet zásuvka	45
FTP cat 5e, B2ca s1d1a1				45