



PŮDORYS




SCHÉMA

DEHA ZÁVĚS




ČELNÍ POHLED



ŘEZ 1:25

DEHA ZÁVĚS



BETON min C30/37
OCEL 10505(R)
MIN KRYTÍ 45mm

OBJEM BETONU 0,7m³
VÁHA CCA 1700kg
VÝZTUŽ 70kg/m³

POZNÁMKY

VO PILÍŘ PREFABRIKOVANÝ S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ BEZ DNA PRO ULOŽENÍ ROZVADĚČE VO
DO PILÍŘE KOTVENY DEHA ZÁVĚSY PRO LEPŠÍ PŘEPRAVU A MANIPULACI NA STAVBĚ
PREFABRIKÁT ULOŽEN DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
07/Z ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK - DVOJKŘÍDLOVÁ DVÍŘKA

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD</div> <div>tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
D.MATOUŠ	D.MATOUŠ	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA		
STAVEBNÍK	Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové					
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod					
AKCE					STUPEŇ	DPS
URGENTNÍ PŘÍJEM PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B" OBJEKT SO-04 VENKOVNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE DÍL					DATUM	VII/2023
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	02/23
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	480
					FORMÁT	1 x A4
OBSAH	PILÍŘ PRO ROZVADĚČ VO				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
					1: 25	D.4.16