



HZSHX008EJ81

**Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje****Územní odbor Východ**

Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí



Č. j.:	HSHK-1932-3/2023 (140-NA-OP-2023)	Adresát:
Počet stran:	3	<b>PROXION s.r.o.</b>
Počet příloh:	0	Hurdálkova 206
		547 01 Náchod
Vyřizuje za PO:	por. Ing. Leoš Hejna	
Tel.:	950 515 561	
E-mail:	leos.hejna@hkk.izscr.cz	
Vyřizuje za OOB:	nprap. Ladislav Horník	
Tel.:	950 515 556	
E-mail:	ladislav.hornik@hkk.izscr.cz	
Datum:	5. 6. 2023	

**KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA**

**Název stavby:**

Urgentní příjem - přístavba a stavební úpravy částí 1.NP a 2.NP pavilonu A a 1.NP pavilonu B

**Místo stavby:**

Areál Oblastní nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 01 Náchod – pavilon A a B  
k. ú.: Náchod, parc. č. st. 3613

**Stavebník:**

Královéhradecký kraj, IČO 70889546  
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro vydání společného povolení  
vypracoval: Ing. René Hubka, ČKAIT 0600923  
datum: březen 2023

Hasičský záchranný sbor **Královéhradeckého kraje** (dále jen „HZS **HKK**“) obdržel dne 31. 05. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS **HKK** k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.:  
E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datová schránka: yvfab6e  
<http://khk.hzscr.cz>

IČO: 70882525  
Číslo účtu: 19-4237881/0710

## **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS HKK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení: textová část + výpočty 18xA4 (19 stran včetně titulního listu) + výkresová část: Příloha 1 - 1. nadzemní podlaží 2xA4, Příloha 2 - 2. nadzemní podlaží 2xA4, Situace PBŘ 2xA4**

název: Urgentní příjem - přístavba a stavební úpravy částí 1.NP a 2.NP pavilonu A a 1.NP pavilonu B

vypracoval: Ing. Zdeněk Bauer a Ing. René Hubka, ČKAIT 0600923

datum: březen 2023

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu nemocničních budov (Pavilon A – 5. třída využití, výška stavby 10,2 m, 337 osob, zastavěná plocha 1468,4 m<sup>2</sup>, čtyři nadzemní podlaží, bez podzemního podlaží, osoby vyžadující asistenci při evakuaci – 20 osob; Pavilon B – 5. třída využití, výška stavby 10,2 m, 209 osob, zastavěná plocha 575 m<sup>2</sup>, čtyři nadzemní podlaží, bez podzemního podlaží, osoby vyžadující asistenci při evakuaci – 20 osob), které jsou podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS HKK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS HKK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace, technická zpráva.
- Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS HKK k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti a **není v rozporu se stavebně technickými požadavky na stavby civilní ochrany nebo na stavby dotčené požadavky civilní ochrany dle § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.**

### **Závěr**

HZS HKK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby.

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**por. Ing. Leoš Hejna**  
stavební prevence  
úřední osoba