

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
Opava
746 01



00000000101544657505

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001110000876

NAŠE ZNAČKA
8120076166

LINKA
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
7. 8. 2020

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120076166

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Žižkova 525, kat. území: Vrchlabí, parc. č.: 657, 543 01 Vrchlabí, Vrchlabí, ze dne 30. 7. 2020, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Stávající stav: Zákazník požaduje odstranění venkovní přípojky nn přes konzoli na objektu čp.525 Navržené řešení: Od stáv. PB(SJZ 4) po stávající PB(SJZ 7) bude demontováno venkovní vedení nn AlFe4x50. Mezi PB(SJZ 4 a 7) bude vedeno nové venkovní vedení nn pomocí kabelu AES4x50 přes nový PB. Celková délka kabelu AES4x50 je cca40m. Materiál dle standardu ČEZ Distribuce. Stavba bude provedena v souladu s platnými normami ČSN a PNE.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Adam Bartůněk. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 140 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 6. 2. 2021, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální obsluha

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zasilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00