

Zapuštěná rozvodnice, 72 modulů, IP41/20, EI30

In=40A

ATYP ROZVODNICE, MUSÍ BÝT UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE PŘESNĚ ODMĚŘENÉ NIKY (STAVBA)

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY

VNĚJŠÍ VLIVY : NORMÁLNÍ, AB5 VNITŘNÍ CHRÁNĚNÝ PROSTOR

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3+PEN, 50 Hz, 230/400 V, TN – C
PROUDOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN – C – S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30 mA.

Autor návrhu	Ing. Zděnek Balcar		OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Zodpovědný projektant	Ing. Hana Bezstarosti		
Vypracoval	Ing. Hana Bezstarosti		Zemědělská 880, Hradec Králové 3 — tel.: 495 545 024, email: ophk@ophk.cz
Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové		Číslo zakázky: 18/2020-VOS	Stupeň PD : DPS
Akce : Dětský domov a školní jídelna Sedloňov, stavební úpravy II.etapa (DPS) SO01 - Objekt dětského domova a školní jídelny			Datum : 10.6.2023
			Měřítko : ---
			Formát : 1 x A3
			Revize :
Název : Schéma rozvodnice R1			Část : Elektroinstalace
			Číslo výkresu : D.1.4.c.8