

OB-1

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU

NOVÉ KONSTRUKCE
- DISTANČNÍ HRANOLY 80/60 - PŘIBITÉ NA SPODNÍ HRANU KROKVÍ
- VZDUCHOVÁ PROVĚTRÁVANÁ MEZERA NAD TI - tl. min. 40 mm
- MINERÁLNÍ VATAtl. 320 mm (λ_D = 0,035 $Wm^{-1}K^{-1}$)
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- TYPOVÝ CERTIFIKOVANÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED OPLÁŠTĚNÝ NA KOVOVÉM DVOUÚROVŇOVÉM KŘÍŽOVÉM ROŠTU POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3

PO-2

NOVÉ KONSTRUKCE
- VINYLOVÉ DESKY S CLICK ZÁMKY
  ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 32 DLE EN 13329
  PO OBVODĚ SOKLOVÁ LIŠTA MDF + FOLIE VE VZORU PODLAHY.
  PŘECHODOVÉ LIŠTY HLINÍKOVÉ, SAMOLEPÍCÍ.
- AKUSTICKÁ PODLOŽKA Z XPS
- PŘÍPRAVA PODKLADU
- CEMENTOVÁ JEMNOZRNNÁ STĚRKA PRO OPRAVY BETONU
  VYZTUŽENÁ VLÁKNY A MODIFIKOVANÁ POLYMERY
- PŘÍPRAVA POVRCHU, IMPREGNACE PODKLADU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY BUDE STÁVAJÍCÍ PODKLAD ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC, OČIŠTĚN, OBROUŠEN, ODMAŠTĚN A ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC.

STŘEŠNÍ KRYTINA:

NA VYZNAČENÉ ČÁSTI STŘECHY BUDE PROVEDENA NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA **Z TITANZINKOVÉHO FALCOVANÉHO PLECHU.** POD KRYTINU BUDE ULOŽENA SEPARAČNÍ VRSTVA.
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE PROVEDEN JAKO KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ NOVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A KOTVENÍ. JEDNÁ SE O ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, LEMOVÁNÍ, KOTVENÍ. VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÉ NORMY ČSN PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ.
ROZMĚRY PRVKŮ A KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘEMĚŘIT PŘED POČÁTKEM STAVBY ZHOTOVITELEM.
ROZSAH MŮŽE BÝT DOPLNĚN O DALŠÍ PRVKY V ZÁVISLOSTI NA NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTECH OBJEVENÝCH PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH.
PŘI REKONSTRUKCI JE NUTNO DBÁT NA SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY, ABY NEBYLY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ POŠKOZENY.

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK MUSÍ BÝT PROVEDENO PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ ODKRYTÝCH ČÁSTÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PROTI ZATEČENÍ !

PŘI STAVBĚ JE TŘEBA DODRŽOVAT VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, PLATNÉ NORMY V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A PŘÍPADNÁ NAŘÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z MONTÁŽE VYBRANÉHO VÝROBCE KRYTINY.

PŘÍSTUP NA STŘECHU JE NUTNÉ ZAJISTI Z VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘÍSTUP Z INTERIERU NENÍ MOŽNÝ

KROV:

PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ A NEVYHOVUJÍCÍ PRVKY KROVU A BEDNĚNÍ BUDOU VYMĚNĚNY, PŘÍP. POSÍLENY FORMOU PŘÍLOŽEK. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 60 %.

ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV KROVU BUDE ODSOUHLASEN A BLÍŽE SPECIFIKOVÁN BĚHEM REALIZACE PŘÍMO NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZA ÚČASTI AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA A STATIKA. BUDE VYPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. Z DŮVODU NEMOŽNOSTI REALIZACE DESTRUKTIVNÍCH ZKOUŠEK UVNITŘ OBJEKTU V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PD, NELZE NAVRHNOUT PŘESNÉ ŘEŠENÍ - NUTNÁ KOORDINACE V RÁMCI REALIZACE STAVBY.

PO ODKRYTÍ KROVU BUDE PROVEDENA DŮKLADNÁ KONTROLA STAVU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ SPECIALIZOVANOU FIRMOU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU PROVEDENY SANAČNÍ ZÁSAHY.
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DBÁT NA KONSTRUKCE A PRVKY KROVU, ABY NEBYLY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ POŠKOZENY.

NOVÝ OBKLAD VIDITELNÝCH PRVKŮ KROVU:
CERTIFIKOVANÉ TYPOVÉ OPLÁŠTĚNÍ PRVKŮ KROVU - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30

NOVÉ PODHLEDY:
CERTIFIKOVANÝ TYPOVÝ MONTOVANÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ,
OPLÁŠTĚNÝ NA KOVOVÉM KŘÍŽOVÉM ROŠTU
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30

PODLAHY:

PO ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV BUDE STÁVAJÍCÍ PODKLAD OČIŠTĚN, OBROUŠEN, ODMAŠTĚN A ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC.
POTÉ BUDE PROVEDENA IMPREGNACE PODKLADU A DOROVNÁNÍ VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVOU STĚRKOU S VLÁKNY.
NÁSLEDNĚ BUDOU PROVEDENY NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - VIZ TABULKA MÍSTNOSTÍ.
V PROSTORU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SPRCH BUDE PROVEDEN CERTIFIKOVANÝ HYDROIZOLAČNÍ PODLAHOVÝ SYSTÉM.

Autor návrhu	Ing. Zděnek Balcar		OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Zodpovědný projektant	Ing. Zděnek Balcar		Zemědělská 880, Hradec Králové 3 — tel.: 495 545 024, email: ophk@ophk.cz
Vypracoval	Ing. Ivana Černá		
Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	Číslo zakázky: 18/2020-VOS	Stupeň PD : DPS
Akce :	Dětský domov a školní jídelna Sedloňov - stavební úpravy objektu - II.etapa (DPS) SO 01 - Objekt dětského domova a školní jídelny		Datum : 23.07.2023
			Měřítko : 1:75
			Formát : 2 x A4
			Revize :
Název :	Řez A - A		Část : / Číslo výkresu : D.1.1.3.5