



OBJEKT C – TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	m ²	ÚPRAVY POVRCHU PODLAHY
C.01	OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	37,0	dřevěná vícevrstvá lamela (μ min. 0,5)
C.02	LOŽNICE	12,4	dřevěná vícevrstvá lamela (μ min. 0,5)
C.03	LOŽNICE	12,2	dřevěná vícevrstvá lamela (μ min. 0,5)
C.04	LOŽNICE	12,4	dřevěná vícevrstvá lamela (μ min. 0,5)
C.05	CHODBA	29,9	dřevěná vícevrstvá lamela (μ min. 0,5)
C.06	KOUPELNA	7,5	spárovaná keramická dlažba (shel skluzu min.18° chůze bosou nohou)
C.07	ZÁDVEŘÍ	4,7	spárovaná keramická dlažba/čisticí rohož (μ min. 0,5 za mokra)
C.08	WC	1,6	spárovaná keramická dlažba (μ min. 0,5 za mokra)
C.09	MÍSTNOST PRO ASISTENTA	12,1	dřevěná vícevrstvá lamela/čisticí rohož (μ min. 0,5)
C.10	INSTALAČNÍ PROSTOR	0,3	vaznířecí vstava bez úpravy
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA UVNITŘ OBJEKTU		130,1	
C.11	TERASA SPOLEČNÁ	8,2	masiv, dřevěná protákluz, teras, příkna na podlažkách (μ min. 0,5 za mokra)
C.12	TERASA K LOŽNICÍM	14,4	masiv, dřevěná protákluz, teras, příkna na podlažkách (μ min. 0,5 za mokra)
CELKEM VNĚJŠÍ PLOCHY K OBJEKTU		22,6	
PLOCHA CELKEM		152,7	

TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
NÁZORNĚ VYKRESLENÉ TOPNÉ PLOCHY
(ORIENTAČNÍ ZNÁZORNĚNÍ POKLÁDKY)

RZ-C - 1.NP (10) H=4334 Pa Mh=9.9 l/min dPmax=4334 Pa (Vytápění)										
Okruh	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Přívod: Nast.	14 %	14 %	100.00 %	Otv	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %
Přívod: kv	0.540	0.540	3.940	0.540	0.540	0.540	0.540	0.540	0.540	0.540
Přívod: V [l/min]	1.2	0.2	1.6	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Přívod: DPv [Pa]	1679	48	59	1064	1473	1229	1219	1228	1127	1128
Přívod: DPš [Pa]	1647	47	0	1044	1445	1205	1196	1205	1106	1107
Zpátečka: Nast.	-- Otv	-- Otv	-- Otv.	-- Otv.	-- Otv.	-- Otv.	-- Otv.	-- Otv.	-- Otv.	-- Otv.
Zpátečka: kv	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
Zpátečka: V [l/min]	1.2	0.2	1.6	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Zpátečka: DPv [Pa]	66	2	124	42	58	48	48	48	44	44
Zpátečka: DPš [Pa]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HIP:	
NEUHÄUSL HUNAL		Ing. arch. Matěj Hunal	
PROJEKTANT ČÁSTI PD:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Růžička a partneři, s.r.o. Schöfferova 32/2050, Praha 3, 130 00 tel. +420 284 862 752, fax +420 284 862 753 www.tomrose.cz IČO: 25063031		Ing. Tomáš Růžička	
STAVBA:		VYPRACOVAL:	
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka		Ing. Adam Cink	
STAVEBNÍK:		STUPEŇ:	
Přívodské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		DPS	
OBSAH:		ČÁST PD:	
PŮDORYS VYTÁPĚNÍ OBJEKT C		D.1.4.4	
		DATUM:	
		08/2023	
		PÁŘ:	
		Č. VÝKRESU:	
		1:50	
		005	