

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 29775/2015/2
Č. j.: KHSHK 29841/2015/HOK.JC/Ry
Vyřizuje: Rybáriková
Tel.: 493 585 851
E-mail: hok.jc@khshk.cz

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626
537 28 Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.	
Č.j.:	
Došlo dne:	26. 11. 2015
Přil.:
Vyřizuje:	-1-

V Jičíně dne 4. listopadu 2015

Závazné stanovisko k vydání stavebního povolení ke stavbě „Nová Paka, Lomnická, rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu, včetně přípojek“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila jako dotčený orgán žádost Města Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 01 Nová Paka, IČO 002 71 888, zastoupeného Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČO 274 84 211 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S vydáním stavebního povolení ke stavbě „Nová Paka, Lomnická, rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu, včetně přípojek“

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby vodovodu předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru vzorku pitné vody - krácený rozbor vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody.

Odůvodnění

Dne 21. 10. 2015 obdržela KHS žádost Města Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 01 Nová Paka, IČO 002 71 888, zastoupeného Vodárenskou společností Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČO 274 84 211 o vydání závazného stanoviska k vydání stavebního povolení ke stavbě „Nová Paka, Lomnická, splaškové kanalizace a vodovodu, včetně přípojek“. Závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí stavby bylo KHS vydáno dne 16. 9. 2015 pod č.j.: S-KHSHK 25171/2015/2/HOK.JC/Ry.

Stavba zahrnuje výstavbu oddílné splaškové kanalizace. Stoka S1 o délce 195,2 m je vedena Lomnickou ulicí. Na stoce je navrženo 8 ks revizních šachet a 11 ks domovních přípojek. Vedlejší stoky S1-I o délce 31,5 m s 2 ks revizních šachet, 1 ks domovní přípojky a stoka S1-II o délce 31,4 m, s 2 revizními šachtami jsou odbočující do ulice Lomená. Stoka S2 o délce 186,7 m, s 8 ks revizních šachet, 9 ks domovních přípojek prochází Lomnickou ulicí. Stoka S2-I o délce 56,4 m, se 3 ks revizních šachet, 1 ks domovní přípojky je odbočující do ulice Lomená. Stoka S2-II o délce 62,9 m, se 3 ks revizních šachet a 3 ks domovních přípojek....Stoka S3 o délce 82,2 m se 6 revizních šachet, 4 ks domovních přípojek prochází částečně ulicí Staropacká a ulicí St. Suchardy. Celková délka splaškové kanalizace je 646,3 m. Kanalizace bude provedena z potrubí KAM DN 300. Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.

Dále je předmětem stavby vodovod – řad V v délce 666,6 m je veden Lomnickou ulicí do ulice Kotíkova. Řad je navržen v provedení PE-HD 100 RC 110x6,6 mm. Na řadu je 32 přípojek. Řad V1 o délce 23,9 m odbočující do Šlejharovy ulice, řad V2 o délce 13,7 m odbočující do ulice Lomená, řad V3 o délce 25,4 m odbočující do ulice Lomená, řad V4 o délce 7,7 m odbočující do ulice Příkrá, řad V 5 o délce 29,5 m odbočující do ulice St. Suchardy, řad V6 o délce 11,1 m. Celkové délka řadů je 777,9 m. Řady jsou navrženy v provedení PE-HD 100 RC 90x5,4 mm.

Podmínka bodu 1 vychází z § 3 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) s odkazem na přílohu č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 5 uvedené vyhlášky je uveden seznam příslušných ukazatelů pro pitnou vodu. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1.

Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Předložená dokumentace je uložena na podatelně KHS ÚP Jičín, Revoluční 1076, 506 01 Jičín a v případě, že nebude Vámi, nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této výzvy vyzvednuta, bude fyzicky zlikvidována.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat stavební povolení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti příslušnému stavebnímu úřadu ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

**Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje**

se sídlem v Hradci Králové
Územní pracoviště Jičín
Revoluční 1076, 506 15 JIČÍN

-2-

Ing. Kristína Robová

**vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Jičín**