

Váš dopis zn.:

ze dne:

Vyřizuje:

Ing. J. Suchánková

tel.:

493 544 844

e-mail:

[suchankova@vosjicin.cz](mailto:suchankova@vosjicin.cz)

**Vodárenská společnost Chrudim**

**Novoměstská 626**

**537 28 Chrudim**

V Jičíně dne: 13.08.2018

Věc:

**Nová Paka – Ul. Lomnická, rekonstrukce splaškové kanalizace  
a vodovodu včetně přepojení přípojek**

- vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

Investor:


VOS a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

Souhlasíme s provedením rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu včetně přepojení přípojek v ul. Lomnická v Nové Pace dle Vaší projektové dokumentace, zpracované v 11/2015.

- investorem stavby je naše společnost, která tuto stavbu bude provádět dodavatelsky dle standardů, zveřejněných na našich webových stránkách <http://www.vosjicin.cz/>
- při výstavbě je nutná koordinace ve vztahu k ostatním sítím technického vybavení a prováděným pracím
- požadujeme, abychom byli přizváni na všechny kontrolní dny v průběhu celé akce
- při vzájemném souběhu a křížení navržené splaškové kanalizace a potrubí veřejného vodovodu včetně přípojek s ostatními sítěmi technického vybavení požadujeme respektování minimálních vzdáleností, daných ČSN 73 60 05 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)
- v místech křížení potrubí splaškové kanalizace s vodovodními řady požadujeme umístit splaškovou kanalizaci prostorově **pod** potrubí veřejného vodovodu. Pokud toto nebude možné, požadujeme kanalizační potrubí umístit do chráničky o minimální délce 1 m od osy potrubí veřejného vodovodu na obě strany. Chráničku požadujeme na obou koncích zaplnit speciálním tmelem, nebo zabetonovat

**Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.**

Ing. Jaroslava Suchánková  
vedoucí odd. TPČ

  
Vodohospodářská a obchodní společnost  
akciová společnost  
506 45 JIČÍN, Na Tobolce 428  
IČO 60109149, DIČ 238-60109149

Na vědomí:

VOS a.s. – provozní středisko v Nové Pace