

**Městský úřad Náchod**

Odbor životního prostředí  
Palachova 1303, 547 01 Náchod

Sp.zn.: KS 13641/2018/ŽP/Na/V2  
Čj.(Če.): MUNAC84431/2018/ŽP  
Vyřizuje: Hynek Navara  
Tel./mobil: 491 405 457  
E-mail: hynek.navara@mestonachod.cz

Adresa:  
viz rozdělovník

Datum: 20.11.2018

**SDĚLENÍ****1. Popis záměru**

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) obdržel dne 12.10. 2018 žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci na akci „**III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská**“ v k.ú. Červený Kostelec, kterou podala právnická osoba Vysplan s.r.o., 8. března 5412/2a, 586 01 Jihlava (dále jen „žadatel“).

K žádosti byla doložena projektová dokumentace pod výše uvedeným názvem ve stupni ke stavebnímu řízení, kterou zpracoval žadatel v březnu 2018 pod zak č. 160119.

Územní rozhodnutí na výše uvedenou akci vydal Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a ŽP, čj. M08411/2017/VYST ze dne 19.12.2017. K projektové dokumentaci k územnímu řízení vydal správní orgán závazné stanovisko čj. MUNAC2111/2017/ŽP ze dne 18.1.2017.

Předložená projektová dokumentace vychází z projektu k územnímu řízení a řeší rekonstrukci silnice III/3038, výstavbu nových chodníků, parkoviště, přeložky jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, přeložky vodovodu a veřejného osvětlení v k.ú. Červený Kostelec. Silnice vychází z náměstí T. G. Masaryka z páteřní silnice I/14 a končí křižovatkou ulic Českoskalická a Na Skalce. Dešťová voda z vozovky a chodníku je odvedena příčným a podélným sklonem do uličních vpustí a do kanalizace. Odvodnění z úseku od Červeného potoka po křižovatku s ul. Havlíčkova bude svedeno do zatrubněného Červeného potoka. Odvodnění je navrženo kanalizací z PP DN 600 v délce 86,62 m. Splašková kanalizace je rozdělena do dvou úseků. V prvním rekonstruovaném úseku od nám. T. G. M. po č.p. 541 (křížení se zatrubněným Červeným potokem) je kanalizace navržena ve stávající dimenzi DN600, ale ve větším spádu, protože dojde ke zrušení spádiště ve stávající šachtě Š2. Kanalizace je navržena z PVC DN 600 v délce 109,57 m. Ve druhém rekonstruovaném úseku od č. p. 206 (ul. Havlíčkova) po č.p. 178 (ul. Langrova) je kanalizace navržena v dimenzi DN300, protože jde o koncový úsek stokového systému, který zajišťuje odkanalizování 17-ti domů. Kanalizace je navržena z PVC DN 300 v délce 174,13 m. Zároveň dojde ke změně trasy vodního toku Krčmařík (v rámci SO 302, úsek 1). V šachtě Š9 dojde k přepojení do nového potrubí DN 1200, které v ul. Sokolská povede v původní trase zatrubněného vodního toku a od šachty Š8 bude zatrubnění pokračovat rovně až ke křižovatce s ul. Langrova. Následně bude vést trasa vodního toku ulicí Langrova až k Červenému potoku (u čp. 924), kde dojde k jejímu zaústění (pomocí dvou trub DN 700). Stávající trasa vodního toku Krčmařík (od šachty Š8, u čp. 222) bude zachována a toto zatrubnění bude využíváno jako dešťová kanalizace a původní přítok vodního toku Krčmařík do této kanalizace bude zaslepen. Před stavbou dojde k vybourání stávající komunikace a chodníků. Podle projektové dokumentace nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Podle platného územního plánu města Červený Kostelec je rekonstrukce umístěna v současně zastavěném území obce.

## 2. Sdělení

K výše uvedenému záměru sděluje správní orgán v souladu s ustanovením § 154 správního řádu následující:

**2.1. Z hlediska vodního práva, státní správy lesů, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny a z hlediska odpadového hospodářství zůstává v platnosti závazné stanovisko čj. MUNAC2111/2017/ŽP ze dne 18.1.2017.**

*otisk úředního razítka*

Ing. Ondřej Poul  
vedoucí odboru životního prostředí

### Obdrží:

Vysplan s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava (IČO 27717089)

### Na vědomí:

- 1) Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec (ičo 00272566)
- 2) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - zde

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1 / 0 / 0