

- Z důvodu, že nelze výškově napojit stávající potrubí BE DN800 do šachty Š9, bude z šachty Š9a provedeno nové napojení stoky do šachty Š9. Kóta vyústění ze šachty Š9a bude zachována. Zvětší se spád směrem k šachtě Š9 a potrubí bude zaústěno do dna šachty Š9
- Potrubí DN 600,700,800 a 1200 bude provedeno z PE HD spirálovitě ovíjené PP profilem SN10
- V šachtě Š19 bude napojení DN 150 napojeno pomocí 15°kolena, požadovaný úhel napojení je 239°