


PŘÍČNÝ ŘEZ - PE POTRUBÍ



LEGENDA

1.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM 100 mm
2.	ZÁSYP RÝHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM
3.	ZÁSYP NESOUDRŽNÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO Edef 2 = 45 Mpa
4.	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE – BÍLÁ, ŠÍŘKA = (DN +100mm)
5.	PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ, ZRNA < 20mm
6.	SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY 4,0 mm ²
7.	POTRUBÍ – PE
8.	ÚLOŽNÝ KLÍN
9.	PÍSKOVÉ LOŽE, ZRNA < 10mm, ÚHEL ULOŽENÍ 90° A 120°
10.	ŠTĚRK (ŠTĚRKOPÍSEK) MAX. ZRNO 63 mm
11.	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 (PO SKONČENÍ VÝSTAVBY SE FUNKCE ZRUŠÍ)

TABULKA ROZMĚRŮ

DN	B	C
DN (mm)	P. LOŽE (mm)	Š.RÝHY (mm)
80	100	1000
100	100	1000
150	100	1000
200	100	1100
300	100	1200
400	100	1300
500	150	1400
600	150	1500

PŘI HUTNĚNÍ DODRŽET POKYNY VYDANÉ VÝROBCEM POTRUBÍ
– HUTNIT PO STRANÁCH VE VRSTVÁCH 20CM

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SO 351

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. MARTIN STANĚK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JUCHELKA PETR			
VYPRACOVAL	ING. GRUNDĚLOVÁ VĚRA			
KONTROLOVAL	ING. PAPESCHOVÁ MARTINA			
Kraj, MěÚ, ObÚ		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, ČERVENÝ KOSTELEČ		
OBJEDNATEL, INVESTOR		ČERVENÝ KOSTELEČ		
NÁZEV AKCE: III/3038 ČERVENÝ KOSTELEČ, ul.SOKOLSKÁ			DATUM	03/2018
			FORMÁT	2xA4
			MĚŘÍTKO	-
			STUPEŇ	DSP+PDPS
NÁZEV OBJEKTU: PŘELOŽKA VODOVODU			ZAK. ČÍSLO	160119
			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				05