

Vysplan s. r. o.  
Ing. Ludmila Trojanová  
středisko inženýrské činnosti  
8. března 4812/2a  
586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE  
/ 20.03.2018

NAŠE ZNAČKA  
1097546332

VYŘIZUJE / LINKA  
Pavel / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Trutnov / 23.3.2018

**Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská, k. ú. Červený Kostelec“**

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech podzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
- Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

S pozdravem



Zdeněk Jirout  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.