

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Vysplan s.r.o.
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/18/13290/Vn/0VYŘIZUJE/LINKA
Ilona Vavřínová/675
Vladimír Šimek/155HRADEC KRÁLOVÉ
29.6.2018**III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská**

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k Vámi vypracované projektové dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci z 3/2018.

Dle předloženého podkladu je zřejmé, že se jedná o rekonstrukci silnice III/3038 v ulici Sokolská, která se nachází v jižní části města Červený Kostelec. Silnice vychází z náměstí T.G. Masaryka z páteřní silnice I. třídy I/14 a končí křižovatkou ulic Českoskalická a ulic Na Skalce. Jedná se o rekonstrukci vozovky a úpravu celého uličního prostoru. Celková délka řešeného úseku komunikace je 560,0 m.

Předmětem stavby bude také provedení nové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, sdělovacích vedení a konstrukce vozovek, chodníků včetně příslušenství a parkovacích stání. Následně budou ozeleněny plochy, provedena výsadba a vodorovné dopravní značení.

Plánovaná oprava komunikace kříží dva vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o drobné vodní toky Červený potok (IDVT 10104443) a Krčmařík (IDVT 10167618). Oba toky jsou v místě křížení s předmětnou ulicí vedeny zakrytým profilem. Likvidace dešťových vod bude řešena pomocí čtyř úseků.

Dešťová kanalizace úseku 1:

V části odvodňovaného úseku se v komunikaci nachází část stávajícího zatrubného toku Krčmařík, které je však nedostatečně kapacitní, a to především v dolní části před napojením na Červený potok, kde způsobuje zatápění objektů. Na základě požadavku zadavatele bude toto zatrubnění přepojeno na novou dešťovou kanalizaci s větší kapacitou.

Od křížení ul. Sokolská bude zatrubnění toku Krčmařík zachováno, protože prochází zástavbou RD. Při návrhu dimenze dešťové kanalizace ul. Sokolská a části ul. Na Skalce bude kapacitně uvažováno i s jejím výhledovým prodloužením až na konec zástavby podél ul. Na Skalce.

Odvodnění je navrženo kanalizací DN 1200 v délce 432,64 m. V úseku od šachty Š1 budou z důvodu umístění stávající splaškové kanalizace a jejího výškového umístění, navrženy dvě potrubí dimenze DN 700, které odpovídají kapacitě DN 1200 a budou svedeny do zatrubného Červeného potoka. Odvodnění kanalizací DN 700 je navrženo v délce 2 x 13,9 m.

Ukončení stávajícího potrubí potoka Krčmařík v odbočce u čp. 222 na parc. č. 256/1 bude zakončeno zaslepením stávajícího potrubí.

Dešťová kanalizace úseku 2:

Úsek od křižovatky s ul. Havlíčkova bude vyspádován do nejnižšího místa po křižovatku s ul. Langrovou, kde bude dešťová kanalizace napojena do šachty Š6 úseku 1. Odvodnění je navrženo kanalizací DN 400 v délce 173,19 m. Odvodnění z oblasti ulice Sokolská: navrhovaná kanalizace je dimenzovaná na 238,96 l/s.

Dešťová kanalizace úseku 3:

Odvodnění z úseku od začátku úpravy po Červený potok bude svedeno do zatrubeného Červeného potoka. V návrhu dimenze tohoto úseku bude uvažováno s výhledovým napojením dešťových vod z Masarykova nám. a z oblasti nad náměstím, tedy z ul. Chrby, Divadelní, Komenského a Dvořáčkova. Odvodnění je navrženo kanalizací DN 600 v délce 111,0 m. Odvodnění z oblasti ulice Sokolská: Navrhovaná kanalizace je dimenzovaná na 549,26 l/s.

Dešťová kanalizace úseku 4:

Odvodnění z úseku od Červeného potoka po křižovatku s ul. Havlíčkova bude svedeno do zatrubeného Červeného potoka. Odvodnění je navrženo kanalizací DN 400 v délce 86,62 m. Odvodnění z oblasti ulice Sokolská: Navrhovaná kanalizace je dimenzovaná na 188,91 l/s.

K charakteru jednotlivých zakrytí toků a k jejich parametrům jsme se vyjadřovali v předchozím vyjádření o umístění dotčených zařízení č.j. PVZ/16/29044/Vn/0 ze dne 31.10.2016 a k dokumentaci ve stupni DUR jsme se vyjadřovali dopisem č.j. PVZ/16/41153/Vn/0 ze dne 20.12.2016.

Investorem akce bude: Město Červený Kostelec, Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0290 - Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 619228, X: 1015135 a na souřadnicích (S-JTSK) Y: 619422, X: 1015474.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.
- c) **Z hlediska správy Červeného potoka (IDVT 10104443) a toku Krčmařík (IDVT 10167618)** konstatujeme následující :

S ohledem na skutečnost, že předmětné komunikace kříží zakryté úseky uvedených toků, je třeba prověřit jejich technický stav. V případě zjištění, že jsou zakrytí poškozena, požadujeme provést taková opatření, aby nebyla ohrožena jejich stabilita.

Z důvodu kontroly zařízení, které tvoří koryto vodního toku (zakrytý profil Červeného potoka), požadujeme přizvat pracovníka závodu Jablonec nad Nisou (p. Vladimír Šimek, ☎ 499 320 209, email: simekv@pla.cz) a to před jeho zakrytím. Dále v tomto místě doporučujeme pořizovat průběžnou fotodokumentaci.

Upozorňujeme Vás, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

- d) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemek p.č. 1111/1 v k.ú. Červený Kostelec), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.


Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou písemné žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Jablonec nad Nisou, paní Marcela Branná, ☎ 499 320 209, nebo brannam@pla.cz, přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz, často kladené dotazy, informace pro žadatele.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe, státní podnik
 Víta Nejedlého 951/8
 Slezské Předměstí
 500 03 Hradec Králové
 (7)


 Mgr. Petr Ferbar
 vedoucí odboru
 péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou + situaci